



Choix et disposition des extincteurs conformément à l'A.R. du 12/07/2012

Classes et réaction au feu des matériaux de revêtement à respecter selon l'A.R. du 12/07/2012	Sur	Plafonds	Plafonds
Locaux techniques - Parkings - Cuisines collectives - gaines et trémies lavage	A2fl-s1	A2-s1,00	A2-s1,00
Cages d'escalier intérieures - Cheminées d'évacuation - cuisines BM/BE (sauf BB)	Bfl-s2	B-s3,d1	B-s3,d1
Cabines ascenseurs et monte-charge	Cfl-s2	C-s3,d1	C-s3,d1
Salles	Cfl-s2	B-s3,d1	B-s3,d1
Autres locaux BB/BM	Efl	E-d2	C-s3,d1
Autres locaux BE	Dfl-s2	D-s3,d1	C-s3,d1

LÉGENDE

Légende générale

- Dévidoir
- Hydrant
- Sortie de secours
- Cloison ou porte RIE 30' + RA
- Cloison ou porte RIE 60' + RA

TOURNAI LOT 1&2
Construction d'un immeuble à appartements (149 logements)
 Rue Paul Pasture 7500 Tournai

IND.	DATE	MODIFICATIONS
A	12.01.24	Modif allèges porte-fenêtres + trémies + portes intérieures
B	30.04.24	Balcon 2C.25 + Modification niche hydrant
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		
L		
M		
N		
O		
P		
Q		
R		
S		
T		
U		
V		
W		
X		
Y		
Z		

Maître de l'ouvrage JDP12 S.A. Avenue Louise 240, 1050 Bruxelles Tél : +32 20 24 42 90 e-mail: info@jdp12.be	Bureau de contrôle SOCOTEC BELGIUM SRL Chaussée de Malines, 455 B-1950 Kraainem Tél: +32.02.827.02.20	PEB et Techniques spéciales CONCEPT CONTROL SA Drève Richelle 161 box 7 (Bâtiment C) 1470 Walferden Tél: +32.2.522.72.72 - Fax: +32.2.522.77.07 e-mail: info@conceptcontrol.com	Stabilité Bureau d'étude BDS Place de Libérchies, 9 B - 6238 LIBÉRCHIES Tél: +32.71.84.60.46 e-mail: info@bds.be - www.bds.be
---	--	---	---

Coordinateur sécurité santé Bureau PS2 Rue Paul Pasture 113 7100 Eschtrouzen Tél: +32 49 88 81 11 e-mail: info@ps2.be	Maître d'ouvrage délégué CUBICS Rue de Froid Gueules, 1311 B - 1420 Mont-Saint-Gubert Tél: +32 10 34 42 98 e-mail: info@cubics.be	Architecte SYNTAXE - Bureau d'Architectes scpi représenté par Romain Pansier Chaussée de Nivelles, 52 - 1461 HAUT-ITRE Tél: 02 390 96 26 e-mail: info@syntaxe.be - www.syntaxe.be
---	---	--

Échelle 1 : 50	Format A0+	Date 21.10.2024
Étude 18-343	Dessin 005.3	Dossier n° N° d'ordre

Copyright
 Ce plan est la propriété exclusive de l'architecte. Il ne peut être utilisé que dans le cadre du présent dossier de consultation pour le concours d'architecture. Toute forme de réimpression ou de reproduction sans la permission écrite de l'architecte est formellement interdite. Toute utilisation non autorisée sera poursuivie en justice. Ce document est le fruit d'un travail collectif et ne peut être réutilisé sans l'accord de l'architecte. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'architecte est formellement interdite.