

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90 - 216.28.91
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1040 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.80.08



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 1111

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Dierloven 120EIGENAAR: Braun

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: Electric Power RafAdres: Tra Coudenberg 29A, 1150 Groot-BijstedeBTW OF IK: 773-314-789STROOMLEVERANCIER: Subrelecta

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 17/9/1994 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) SubrelectaAard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwakt Type der lokalen: 1111Begin werken: Fundering vóór-na-1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting _____ AVoedingskabel hoofdbord: 5 X 6 mm² Alg. schakelaar: type AutomaatType van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT _____Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 7; RA: 12 Ohm; RI tot 200 MOhm

BESCHRIJVING: _____

Laagspanningsinstallatie appartement 1^o verdiep
De oorspronkelijke en huidige situatie

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: Geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

- BESLUIT
1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de eendraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12/19/2005 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT, ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening26 10/2005 / Geen

De directeur,