



BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV Marebeke
056/705405

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Nochtensstraat 24

8870 Izegem

EIGENAAR: Nuelbreuck

Adres: idem

OPDRACHTGEVER: idem

Adres: Gentestraat 32/35, 8870 Izegem

INSTALLATEUR: Janssens

Adres: Nochtensstraat 22, 8870 Izegem

BTW of IK: _____

EAN:
Ref.: Teller nr. 5447439
Index: 2607

Datum van het onderzoek: 1/02/2013 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (ABEL art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: 6 woning

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1-1-82 AREI art(86)

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 201640 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type diff 2P 40A/0,3A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 7; RA: 12,35 Ohm; RI tot 20,5 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: zie eendradenschema + situatieschema in bijlage

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

nota:

Definitieve verichtingsatvestellen zijn nog te plaatsen.
Revisie van verslagnummer 271/121121/05

Table with 2 columns: PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKFORMIGHEIDSONDERZOEK, and rows for 'gezien op', 'de aanpakleide van de aannemingsvoeder', 'naam', 'handtekening'

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 07/07/2013 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2 De installatie is niet conform.
3 De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op