

Verslagnr: 20210005627-V.1

ORIGINEEL EXEMPLAAR

VERSLAG VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE L.S en Z.L.S INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

ALGEMEENHEDEN

Aard installatie: Nieuwe installatie
Plaats van onderzoek: (verdiepingen) - Nekkerspoelstraat 175, 2800 Mechelen
Referentie: Boek I Hoofdstuk 6.4.
Inspectiedatum: 30-06-2021
Inspecteur: Axel VANDEN BULCKE
Eigenaar: /
Cont.Pers.:
Referentie documenten:

Type lokalen: Huis
Aard onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname
Andere reglement:
Volgende controle op: 30-06-2046 of binnen de: 299 maanden
Installateur: Quebo NV
B.T.W.: BE0769443491
tel.:

BESCHRIJVING ELEKTRISCHE AANSLUITING

Benaming van de onderneming die de elektriciteit verdeelt: FLUVIUS
EAN nr.: **Teller:** **Merk:**
Aansluiting: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)
Dienstspanning: 2x230V **I max. aansluiting:** 40A
Meter-bordverbinding: **Kabeltype:** XVB

Type stroom: Wisselspanning
Stand I: **Stand II:**
Bescherming van de hoofdaansluiting:
Aantal geleiders: 2 **Doorsnede:** 10 mm²

VISUELE CONTROLES - METINGEN - TESTEN

Geviseerd en conforme schema's : JA
Beschrijving installatie: zie schema in bijlage
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde
Inventaris van d uitwendige invloedsfactoren aanwezig en ondertekend: n.v.t.
Bescherming tegen elektrische schokken:
Differentiële testen per testknop: n.v.t. **Foutlus controleren:** n.v.t.

eendraadschema en situatieplan werd voor gezien getekend
Staat van het vast elektrisch materiaal (fixatie, degradatie ...): in orde

Aardelektrode: type: Pennen
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Materiële en externe Invloedsfactoren:** n.v.t.
Diff.algemene schak.: 2p 40A/300mA **Verzegeld door een vulling:** n.v.t.
Nog niet geplaatst: Huis in aanbouw tijdens het bezoek, Elektriciteitsmeter,
Aantal borden: 1
Geschiktheid tussen beveiligingsinrichtingen en doorsnede sectie: In orde
Geschiktheid tussen het differentieel en de waarde v/d aardspreidingsweerstand: In orde

Rechtstreekse aanraking: in orde **Onrechtstreekse aanraking:** in orde
Algemene isolatieweerstand: 999
Mohm
Doorsnede: 16 mm² **Spreidingswaarde:** 11,08 Ohm
Bijkomende differentieel: 2p 40A/30mA
Aantal eindkringen : 23

BESLUIT



DE INSTALLATIE IS CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning en mag in dienst worden genomen. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit Boek Voorgeschreven termijn (zie hierboven).

Voor de Technisch Directeur,
De Inspecteur,

VASTSTELLINGEN

Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk van Boek 1 (I) - Afwijking (D) - de nummers die verwijzen naar de standaard Inbreuken

- N11** - Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
N12 - Het onderzoek beperkt zich tot de gemak. toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de instal. en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
N13 - Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.

De inspecteur verklaart dat hij al de stappen van de procedure heeft gevolgd. JA

KEURINGSORGANISME
IBAN:
<http://www.inspectbelgium.be>

Opdracht: 16329
Klant / Bedrijf: Quebo NV

INSPECT BELGIUM asbl/vzw
BTW BE0647601296
Avenue Eiffel 8

Klantnr.: 00009902
Adres: Bisschoppenhoflaan 553/1, 2100
Deurne
Voorf.verslagnr.:

TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460
info@inspectbelgium.be
Schaliënhoedreef, 20 T 2800 Mechelen

Contactpersoon:
BTW: BE0769443491
Uitgiftedatum: 2021-07-03



Verslagnr: **20210005627-V.1**

ORIGINEEL EXEMPLAAR

ADVIES

Suivant la sous-section 6.4.6.4.b.7. du Livre 1, il est obligatoire de rappeler :

- a) l'obligation de conserver le rapport dans le dossier de l'installation électrique ;
- b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- c) l'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Livre 1: RGIE approuvé (ou introduit) par l'arrêté royal du 08/09/2019.