

**CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS
UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER**

Naam installateur: Sinor claudiu corneliu
Adres: Sluiterstr 15
..... 8560 J Wevelgem

Controleorganisme: ocb **Inspecteur:** Callens J
Referentie: 428-6045126-3 **Tel:** :

Gecontroleerde installatie: **Adres:** Duinperjen Ln 47 App 2.1
..... 8300 Knokke
Datum van de controle: 25/05/23 **De bewoner is:** eigenaar huurder
Het "Getuigschrift af te leveren aan de aardgasdistributienetbeheerder(DNB) voor het openen van de gasmeter overeenkomstig het Koninklijk besluit van 28 juni 1971": is aanwezig **Nr:** 1424963 is niet aanwezig

Karakteristieken van de installatie:
Meter: Klasse Q_{max} : 6 m³/h Fabrikant: Siconia Nr: 7nit22000 Index: 62711
Bedrijfsdruk van de binneninstallatie: 2.7m mbar
Verbruikstoestellen:

Aantal	Type	Merk	Nominaal vermogen
<u>1</u>	<u>W.G.</u>	<u>Maillant v.c.w.</u>	<u>24,5 Kw.</u>
<u>2</u>	<u>Ecotec-p10-286/53</u>
<u>3</u>
...

Besluit:
De nieuwe installatie:
 is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en **is technisch veilig.**
De dichtheidsproef voldoet.
Het nieuw gedeelte van de installatie:
 is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en **is technisch veilig.**
De dichtheidsproef voldoet.
De bestaande installatie:
 is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die van toepassing waren bij de inbedrijfstelling van de betrokken installatie en **is technisch veilig.**
De dichtheidsproef voldoet.
(1) De betrokken voorschriften zijn onder andere de normenreeksen NBN D 51 en NBN B 61 en de technische aanbevelingen van Gas.be en Cerga. Deze normen en regels van goed vakmanschap hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten.
Toegepaste voorschriften: NBN D51-003

Datum: 25/05/23

Handtekening inspecteur controleorganisme