DRAINAGEBUIS IFV GRONDWATERPEIL

HWA

31 31 50

742

wachtbuis

SA

SAN

1587

1028

928

DRAINAGEBUIS IFV GRONDWATERPEIL

966 928

PLAAT OP VOLLE GROND
onder voorbehoud studie grond + IR

waterdicht afwerken van alle doorvoeren doorheen constructie putten in PE te voorzien

FECO

SAN standleiding

wachtbuis

50 702

recup leiding naar pomp

ONDER VLOERPLAAT

wachtbuis

tellers

wachtbuis

60 60 31 19 31 50

HWA

DRAINAGEBUIS IFV GRONDWATERPEIL

A

voorfilter in PE-put

31 19 702 773

overloop RWA-filter

verstevigde deksel
tegen opwaartse waterdruk

COMBINATIEPUT - REGENWATER
OPSLAGVOLUME 5000 LITER
INFILTRATIEVOLUME 2500 LITER
INFILTRATIEOPP. 4,32m²

hergebruik van buitenkraan + 2 toiletten

overloop combinatie-PUT

CP sifonput in PE

terugslagklep

terugslagklep

HWA

DWA

5 wachtbuizen
nutsleidingen
te voorzien
volgens voorschriften
plaatselijke
distributiemaatsch.

reukafsluiter te voorzien
op regenwater
indien er nog geen
gescheiden stelsel op de
straat aanwezig is

aan te sluiten op beek

NIVEAU -1

0.00 architect = 40.35 landmeter

0 50cm 100cm