

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN  
HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE****Algemene gegevens**

|                           |  |                                 |                             |
|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|
| Plaats van het onderzoek: | Eikelstraat 2, 8950 NIEUWKERKE             |                                 |                             |
| Eigendom van:             | Lysy Aline                                 |                                 |                             |
| Opdrachtgever:            | Lysy Aline, Eikelstraat 2, 8950 NIEUWKERKE |                                 |                             |
| Type lokalen:             | Woning                                     | Distributienetbeheerder: Eandis |                             |
| EAN-code installatie:     | Niet opgegeven                             |                                 |                             |
| Installateur:             | /  |                                 |                             |
| BTWnr:                    | /  | of ID-kaartnr: /                | Uitgereikt te: / op /       |
| Agent-bezoeker:           | Lenny Vandemoortele                        |                                 | Datum onderzoek: 17/05/2017 |

**Aard van het onderzoek**

|  |  |
|--|--|
| Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) |  |
| Type keuring:  | Art 271/271bis Periodieke controle (verkoop) |
| Bijkomende info:   | installatie volledig vernieuwd na 01/10/1981 |
| Herkeuring op:   | /  |

**Algemene gegevens elektrische installatie**

|                                    |                        |                      |                    |                                   |                    |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Nominale spanning:                 | 3x400v+N               | Max nominale stroom: | 40A                | Nominale stroom hoofdbeveiliging: | 40,00              |
| Voedingsleiding hoofdbord:         | 4 x 18 mm <sup>2</sup> | - Type:              | EXVB               | Aardgeleider:                     | 16 mm <sup>2</sup> |
| Aardelektrode:                     | Aardilus               | Secctie:             | 35 mm <sup>2</sup> | Aantal polen:                     | 4                  |
| Hoofddifferentieel - In:           | 40 A                   | - DI:                | 300 mA             | Aantal polen:                     | 4                  |
| Extra hoofddifferentieel(s):       | /                      |                      |                    |                                   |                    |
| Bijkomende differentieel - In:     | 40 A                   | - DI:                | 30 mA              | Aantal polen:                     | 4                  |
| Extra bijkomende differentieel(s): | /                      |                      |                    |                                   |                    |
| Aantal eindstroombanen:            | 16                     | Aantal borden:       | 1                  | Tarief:                           | Dubbeluurtarief    |

**Metingen & controles**

|                                 |           |                                   |         |                                  |         |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| Aardspreadingsweerstand:        | 2,18 Ohm  | Besch. onrechtstreekse aanraking: | In orde | Hoofddifferentieel verzegeld:    | In orde |
| Algemeen isolatieniveau:        | 37,7 MOhm | Diff. stroominrichting, testknop: | In orde | Staat vast elektrisch materieel: | In orde |
| Aardingscontinuïteit:           | In orde   | Controle foutlus:                 | In orde | Schema's vs. uitvoering:         | In orde |
| Besch. rechtstreekse aanraking: | In orde   |                                   |         |                                  |         |

**Besluit :  
DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI**De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:  
vóór: 25 jaar na datum onderzoek  door hetzelfde organisme (\*)

**ANTAL BIJLAGEN**

Situatieschema's: Ja

Eendraadsschema's: Ja

Andere: /

DE AGENT BEZOEKER:

Visum distributeur (art 270)

**Visum controle organisme**

ACA vzw - Erkend Controle Organisme  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
BTW BE 0811.407.869  
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02  
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
(\*) De werken, nodig voor de inbraken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

**Beschrijving van de stroombanen**

zie schema's

**VASTSTELLINGEN: Opmerkingen**

- A : Geen inbreuken.
- D : De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

**VASTSTELLINGEN: Inbreuken**



Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  
RVO.nl  
Postbus 9000  
2009 CA Haarlem  
T 020 480 0000  
F 020 480 0001