

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS
Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: BV TOPO-IMMO
Adres: stationstraat 120, 1770 - Liedekerke (BE)
Tel: (+32)053594939
BTW BE: BE0507886852

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Eichemstraat 62, 9400 - Okegem (BE)**

RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Dubbel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Vierkant** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **Andere: 2012**

VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **OK**

TESTEN

NIET VAN TOEPASSING

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Mechanisch** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

OPMERKINGEN

Tank dient voorzien te zijn van lekdetectiesysteem

BESLUIT


De tank mag nog 6 maanden gebruikt worden.

De volgende controle wordt verplicht voor: **21/04/2025**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **21/10/2024** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR

Niet van toepassing

TOEGEVOEGDE FOTO'S

