



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.:

30736324

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
- Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



N 375425

Resi code: M

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE

Verantwoordelijke uitvoering van het werk :

Installatie :

Eigenaar / Uitbater / Beheerder :

Naam, voornaam : Naam, voornaam : Eigenaar / Uitbater / Beheerder :

Ident. Kaart nr. : Adres : Knipselenskaak 50

BTW nr.: BE Post nr. + Stad : 3575 Oeken

Tel. : / /

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI")

- Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)
 - Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)
 - Controlebezoek (6.5.)
 - Controlebezoek verzwaring aansluiting oude installatie (8.4.1.)
 - Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)
 - Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)
- Afwijkingen Deel 8: Toegepast Niet toegepast

- Woonenheid
 - Werkeenheid
 - Werfinstallatie
 - Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel
 - Technische lokalen van een residentieel geheel
 - Gedecentraliseerde productie-installatie
 - Andere installatie:
- Vóór 1/10/1981
 Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020
 Vanaf 1/06/2020

Algemene gegevens elektrische installatie :

Document begin van de uitvoering 01/08/2020: nr. Datum

Gegevens verdelers EAN 541449206002757741 EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst

Naam verd.: kWh meter nr.: 51965216 meterstand dag: 223380 nacht :

Bescherming aansluiting (A) : 020 025 032 040 050 063 080 100

Ontworpen voor U_N : mono 230 V 3x230 V 3N400 V

Maximale nominale stroom (A) : 020 025 032 040 050 063 080 100

Voedingsleiding hoofdbord : 4 x 10 mm² - Type : KVB

Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 4

Aardverbindingsyst.: TT

Aantal eindstroombanen : 30

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Verplaatsb. materieel Vast materieel >/doorsnede Schema's

Aardingsweerstand : 24.6 Ω Algemeen isolatieniveau : 2.05 MΩ Controle foutlus Continuïteit (equipot., PE) Test diff.

Alg. diff. : was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden Schema's en plannen getekend. Ja / Nee Nee

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken Nieuwe installatie	<input type="checkbox"/> Nihil
Vastgestelde inbreuken Bestaande installatie	<input type="checkbox"/> Nihil
Opmerkingen	<u>Schema's te plaatsen</u>

Besluit :

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór 27/09/2021

door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker : Thijs David Agent nr. 5974 Datum 27/09/2021

Bijlage(n) : 1 Situatieplan(nen) : 1 Eéndraadsschema('s) : 1

Voor de directeur generaal : Handtekening

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.

- De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.