



N° 234-INS.P.



ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL Herkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution : Subelgas

Nr teller : 61291017 Nr comp : 61291017

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 23/1096

EAN code :

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, etc.)

Plaats van het onderzoek : de VILLEGAS de CLERCAMPS STR 118 1853 STRONBEEL

Eigenaar : SEPULVEDA Adres : u u u

Installateur : u u BTW / TVA : 5916155799-24

Datum van het onderzoek : 13/9/12 Ik. / C.I. : Re B Weyn

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison

Spanning : 230 Meter / bord verbinding : XUB3X10 Max. beveiliging : 40A

Aardelektrode : jennen Isolatie : 2,8 Mohm Aantal verdeelborden : 6

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, and Test results (Test ΔIn, 1. ΔIn, AREI / RGIE)

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso) Opmerkingen / Remarques :

Table with columns for Besluit / Conclusion, Niet conform, Conform, and N° vorig rapport

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen...

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'énergie dans ses attributions...

Rapp. EIs/EI1.1.04