

**RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

Rapportnr: 20230213010011 Datum onderzoek: 13/02/2023 Agent: Geoffrey De Grave volgens procedure TP01b

**ALGEMENE GEGEVENS**

Uw referentie:

Plaats van onderzoek: Derbylaan 80 bus 0007 , 8450 Bredene (België)

Eig./Uitb./Beh.: Gijsen - Meeusen - Eigenaarsstraat 19, 2460 Tielen (België)

Uitvoerder:

Bedrijf: Ond nr :

Type lokalen: Wooneenheid

Doel onderzoek: 6.5 - Controlebezoek volgens AREI Boek 1 - KB 08/09/2019

Installatie van:  voor 1981  1981-2020  na 1-6-2020 Herkeuring op : 13/02/2048

**GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE METINGEN EN BEPROEVINGEN**

EAN:		Continuïteitsmeting:	OK
DNB:	Imewo	Diff. testknop:	OK
Nominale spanning:	3 x 400V + N	Diff. foutlus:	OK
Hoofdbeveiliging:	25A	Bescherming RA/OA:	OK
Voedingsleiding:	5 x 10 mm <sup>2</sup> XVB	staat vast elektrisch materieel:	OK
Elektrode type:	Aardingslus	R isolatie:	15.9 MOhm
Aantal borden:	2	R aarde:	3.9 Ohm
Aantal stroombanen:	1 + 10	Schema's:	In bijlage
Waarde diff. inr:	300mA 40A		



**TOELICHTING**

Volgens afdeling 8.2.2 - Afwijkingen AREI 1981 - 2020

**INBREUKEN (I) / AFWIJKING (A) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)**

Groep	I/A/O/V	Omschrijving	Arei nr
1 Inbreuken	V	Geen inbreuken vastgesteld	Vaststelling

**BESLUIT**

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI – Boek 1 – KB 08/09/2019. De ADS werd verzegeld door de agent-bezoeker en het ééndraadsschema en situatieplan zijn voor gezien getekend door de agent-bezoeker. De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 13/02/2048 of voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

**RAADGEVINGEN**

Het verslag van de controle moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten. Wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens dit controlebezoek dient men binnen een termijn van hoogstens één jaar door hetzelfde erkend organisme een nieuw controlebezoek te doen verrichten. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.