

**Laboratorium werkend conform ISO17025**

Heusden, 10 september 2024

Aceg Energy  
Ter attentie van Eleni De Plucker  
Meersstraat 174  
9070 Destelbergen

*Eleni@acegenenergy.be*

**Rapport identificatie van asbest in materialen**

**PF7 (versie 3.1 – 24.06.2020)**

*Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.*

**Betreft : Analyse asbestmineraal met polarisatie-microscopie en dispersiekleuring volgens ABL.02.**

Datum staalname : 10.09.2024  
Plaats staalname : Smid Lambrechtstraat 78, 9400 Ninove  
Staalname door : klant

Laborant preparatie : Cindy Delens  
Laborant analyse : Cindy Delens  
Datum analyse : 10.09.2024

Monsternummer	Detail plaats monstername	Beschrijving staal	Resultaat
ENERGY240910-5	MM01: pleister wanden +0	Gips + vezels	NAF
ENERGY240910-6	MM02: pleister wanden +1	Gips + vezels	CHRYBOTIEL
ENERGY240910-7	MM03: pleister wanden +2	Rode brokjes + gips	NAF
ENERGY240910-8	MM04: onderdak dak	Vezelcement	NAF
ENERGY240910-9	MM05: steen voorgevel	Steen	NAF

*Einde van de resultaten verkregen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.*

Bestaande asbestsoorten

AMOSIET = bruine asbest      TREMOLIET  
CROCIDOLIET = blauwe asbest      ANTHOPHYLLIET  
CHRYBOTIEL = witte asbest      ACTINOLIET

NAF = NO ASBESTOS FOUND

(Indien geen asbest gevonden is bij deze analyse, wordt deze vermelding gegeven)

*Bij de interpretatie van de bekomen resultaten dient men rekening te houden met de visuele en fysieke beperkingen eigen aan de methode optische microscopie en polarisatiemicroscopie + dispersiekleuring.*

*Ingeval het staal niet werd genomen door ABL Asbestlabo kunnen wij de oorsprong van het staal niet traceren, noch garanderen.*

*De aanduiding van de oorsprong/locatie van het materiaal, is deze zoals opgegeven door de klant/opdrachtgever.*

*De resultaten hebben alleen betrekking op de monsters vermeld in dit rapport.3*



Labo- en technisch verantwoordelijke  
Cindy Delens

Dit rapport mede de intellectuele inhoud ervan is eigendom van ABL Asbestlabo en mag onder geen enkel beding, onder geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van ABL Asbestlabo. Vragen worden uitsluitend schriftelijk gesteld. Antwoord wordt uitsluitend in schriftelijke vorm verstrekt. Het labo is onpartijdig. Alle info in verband met analyses en de werking van het labo is vertrouwelijk.

Privacyverklaring: Uw persoonsgegevens worden door ABL Asbestlabo verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dit mee te delen op [info@asbestlabo.be](mailto:info@asbestlabo.be).