

Rapport nr.: 04.10.60.1141  
 Elekt. Mij. Klant Nr.: .....  
 Teller nr.: 5048633 - 2004  
 Stand I: 000 0 63,6  
 Stand II: 000 0 57,8

|              |             |
|--------------|-------------|
| VERDELER     | PV nagezien |
| Naam         |             |
| Datum        |             |
| Handtekening |             |



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

**PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**

Aard van onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~  
 volgens: AREI art. 270 / ~~AREI art. 271 / AREI art. 276~~  
 Aanvulling verslag nr.: 04/10/60/1142 (01/10/2004)  
 Aard installatie: Nieuwe / ~~Wijziging / Verandering / Bestaan der Meterkast / Spilwissel meter / Spanningswijziging~~  
 Type der lokalen: APPARTEMENT (MAGNITUACIE 1E VERD. RECHTS)  
 Plaats van onderzoek: MAGHOEDSTRAAT 34 A 9506 SCHAERVELDE  
 Eigendom van: .....  
 Opdrachtgever: .....  
 Installateur: idem  
 BTW: BE 405.829.989 ID-kaart: ..... Uitgereikt te: ..... Datum: .....  
 Onderzoeker: JURGEN MOENS Datum van onderzoek: 01/10/2004

**BESCHRIJVING**

Dienstspanning: ~~1-230V~~ ~~2-230V~~ 3 x 380 V + N Max. Beveiliging: 3x 60A Omschakelaar: stand: .....  
 Hoofdbeveiliging: Zek.: 3x 32A Schak.: 4 of 0,4 60A 300 mA  
 Meter-bordverbinding: kabeltype: X18 aantal geleiders: 5 doorsnede: 16 mm<sup>2</sup>  
 Voedingsbekabeling: kabeltype: ..... aantal geleiders: ..... doorsnede: ..... mm<sup>2</sup>  
 Bovenliggende ondergrond: ..... of bovenliggende ondergrond: ..... of onderliggende ondergrond: ..... of in de plaats: aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode: Type: lus / ~~hava / pennen / horizontale geleiders~~ Sectie: Pb+10 mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde: 2 Ω  
 Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 8 Algemene isolatieweerstand: 2 MΩ  
 Diff. schak.: algemene: 4 of 60A 300 mA 100% R bijkomende: 2 of 60A 300 mA 100% R (ABC)

Beschrijving: zie schema's in bijlage

**NOTA'S**

~~Hoofdschakelaar - bijkomende horizontale verbinding, nog niet aangelegd~~  
~~Balkamer - gasteriding - waterleiding - CV ketel - nog niet geïnstalleerd~~

GEEN

**INBREUKEN**

GEEN

**BESLUIT**

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.  
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.  
 Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.  
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op: 01/10/2009, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
 De installatie mag / ~~niet~~ in dienst gesteld worden / blijven indien onder vestiging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,  
 de onderzoeker  
**MOENS Jurgen**  
 Inspecteur OCB  
 Benedestraat 203 - 1851 Grimbergen  
 Tel./Fax 02/269.07.07  
 GSM 0475/45.23.82

03/005N/05/03/10D  
 NOTA ONDERNEMINGEN: krachtens art. 838 1b v/n AFAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.  
 NOTA HUURDERS, EIGENAARS: Krachten het AREI bent u verplicht:  
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;  
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier;  
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

Rapport nr.: 09/10/60/1142  
 Elekt. Mij. Klant Nr.:  
 Teller nr.: 5034744-2003  
 Stand I: 000 008,7  
 Stand II:

|              |             |
|--------------|-------------|
| VERDELER     | PV nagezien |
| Naam         |             |
| Datum        |             |
| Handtekening |             |



**PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN**  
~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek: ~~gelijkvormigheidsonderzoek~~ / ~~controlebezoek~~  
 volgens: AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / AREI art. 276 /  
 Aanvulling verslag nr. 09/10/60/1142 (01/10/2004)  
 Aard installatie: ~~Nieuwe / Uitbreiding / Wijziging / Vroedopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging~~  
 Type der lokalen: APPARTEMENT (NACHTINSTALLATIE 1<sup>ste</sup> VERD. RECHTS)  
 Plaats van onderzoek: PAGROEDSTR. NAT 39 A 9506 HILLENMIDDELE  
 Eigendom van:  
 Opdrachtgever:  
 Installateur:  
 BTW: ID-kaart: Uitgereikt te: Datum:  
 Onderzoeker: JURGEN MOENS Datum van onderzoek: 01/10/2004

**BESCHRIJVING**

Dienstspanning: ~~1 x 230 V~~ ~~3 x 230 V~~ 3 x 380 V + N Max. Beveiliging: 3 x 60 A Omschakelaar; stand:  
 Hoofdbeveiliging: Zek.: 3 x 32 A Schak.: 4 01/10/2004 60 A 30 mA  
 Meter-bordverbinding: kabeltype: XLB aantal geleiders: 4 doorsnede: 60 mm<sup>2</sup>  
 Voedingsbekabeling: kabeltype: aantal geleiders: doorsnede: mm<sup>2</sup>  
~~Bouwen grond / actieve grond / op bouwen grond / net / ondergrond / net - Wachtbuis geplaatst / niet geplaatst - Isolatieplaat aanwezig / niet aanwezig~~  
 Aardelektrode: Type: ~~lus / baren / pennen / horizontale geleiders~~ Sectie: Pb+60 mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde: 2 Ω  
 Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 3 Algemene isolatieweerstand: 15 MΩ  
 Diff. schak.: algemene: 4 60 A 30 mA A.t.g. H bijkomende:

Beschrijving: zie schema's in bijlage

**NOTA'S**

~~Hoofd- en aardpotentiaal - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.~~  
~~Badkamer - geventilerd - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.~~

GEEN.

**INBREUKEN**

GEEN.

**BESLUIT**

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.  
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.  
 Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.  
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op: 01/10/2009, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,  
 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
 De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven~~ indien zonder vermelding wordt voldaan aan de vastgestelde  
 inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen

vr. de directeur,  
de onderzoeker

**MOENS Jurgen**  
Inspecteur OCB

Benedestraat 203 1851 Grimbergen  
 Tel./fax 02/269.07 07  
 GSM 0475/45.23.82

03/005N/05/03/10D  
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directe elektrische energie in te lichten over elk ongeval, aan personen overkomen en  
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;  
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;  
 3) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;  
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;  
 rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.  
 Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.  
 NOTA ONDERNEMINGEN: krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.  
 NOTA HUURDEKERS, EIGENAARS: Krachten het AREI bent U verplicht: