




N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 4067052
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 23/111

EAN code :

Table with columns for Aard onderzoek, Genre de contrôle, and various electrical parameters like AREI, RGIE, 86, 87/86, etc.

Plaats van het onderzoek : BUIZEGEN LEI 88
Lieu du contrôle : EDEGEN

Eigenaar VAN RONPAEYE
Propriétaire: Adres : 4 4 4
Adresse :

Installateur : 4 4 4
Datum van het onderzoek : 31/12/12
Date du contrôle : BTW / TVA :
Ik. / C.I. :
Inspecteur: De Broeyer

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison
Appart. Gelyk.
Woning / maison

Spanning 230V
Tension 230V
Meter / bord verbinding : XPS 4x10
Liaison compteur-tableau :
Max. beveiliging : 6.3A
Protection max. :

Aardelektrode : 25.4 Ohm
Electrode de terre : 25.4 Ohm
Isolatie : 24.6 Mohm
Isolement :
Aantal verdeelborden : 1
Nombre de tableaux :

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, Test ΔIn, 1. ΔIn, and AREI / RGIE.

Visueel nazicht : algemeen : OK
Contrôle visuel : générale :
Indirecte aanraking : OK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK
Raccordements :
Potentiaalvereffeningen : OK
Liaisons equipotentiëles :

Inbreuken / Infractions :
Opmerkingen / Remarques :
VISUM :
Datum/date :

Besluit / Conclusion
De installatie is niet conform met het AREI
Niet conform Conform N° vorig rapport
276bis AK 274 AK 276bis HK 274 HK
271 AK 271 HK
276 AK 271 HK

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions...

Rapp. EIs/EI1. 1.04