

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 09/12/2020 **Uitgiftedatum verslag:** 09/12/2020
Verslagnummer: 0345-201209-04

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen
 Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
 T: 03 216 28 90 E: btv.antwerpen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
 De agent-bezoeker: nummer 0345

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: LUC BRIJSSINCK
 Adres: BLAUWESTEENSTRAAT 3, 2550 KONTICH
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder: CAPTRACK BV
 Adres: KERKHOFSTRAAT 29, 1840 LONDERZEEL
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: LUC BRIJSSINCK
 Adres: BLAUWESTEENSTRAAT 3,2550 KONTICH
 BTW-nummer: 0831979094

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: CAPTRACK BV
 Adres: KERKHOFSTRAAT 29, 1840 LONDERZEEL
 EAN- code:
 Nummer teller: 57818087
 Private hoogspanningscabine: Nee
 Type installatie: Atelier/Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4),
 Controlebezoek (6.5)
 Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020, Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
 Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²
 Type aardelektrode: Aardingslus
 Aantal borden: 3

Nominale waarde bescherming aansluiting: Max. 63A
 Type algemene schakelaar: 4p 80A 300mA
 Type aardverbindingssysteem: TT
 Aantal stroombanen: 35+0+17 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Zie stroombaanschema's en situatieplannen

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 80 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's



Document met uitwendige invloeden: zie bijlage
 Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld
 Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld
 Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.
 Andere gegevens: /

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 5,8 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 10 MOhm

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 09/12/2025





Beter gekeurd Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning (Boek 1 - KB 08/09/2019)
Bien vérifié



Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):



Verslagnummer 0345-201209-04

3 / 3