

# CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

<b>FIRMA</b>	
Naam:	BOLS PAUL bv
Straat en nummer:	Poederstraat 8
Postcode en gemeente:	2370 Arendonk
Tel.:	0495 21 21 87
Fax:	
E-mail:	
BTW-nummer: BE	0472 301 809

<b>KLANT</b>	
Naam:	G. VERTS S. OZFF
Straat en nummer:	K. L. A. P. R. O. O. S. S. T. R. A. A. T. 31
Postcode en gemeente:	2300 TURMHOV
Tel.:	
Fax:	
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:	

<b>TYPE RESERVOIR</b> (kruis aan wat van toepassing is)			
<input checked="" type="checkbox"/> Niet ingedeeld	Inhoud 3.000 L	<input type="checkbox"/> Ingedeeld	Inhoud . . . . . L
<input checked="" type="checkbox"/> Cilindrisch	<input type="checkbox"/> Parallelepipedisch	<input type="checkbox"/> Klasse 3 (17.3.6.1a)	<input type="checkbox"/> Klasse 3 (17.3.6.1b)
<input type="checkbox"/> Toegankelijk	<input type="checkbox"/> Rond	<input type="checkbox"/> Klasse 2	<input type="checkbox"/> Klasse 1
<input checked="" type="checkbox"/> Staal	<input type="checkbox"/> Inkuiping	<input type="checkbox"/> Ovaal	
<input type="checkbox"/> Polyester	<input checked="" type="checkbox"/> Niet toegankelijk	<input type="checkbox"/> groeve	Datum van plaatsing: . . . . .
<input type="checkbox"/> Polyethyleen	<input type="checkbox"/> Andere:		

<b>VISUELE CONTROLE</b> (kruis aan wat van toepassing is)			
	Aanwezig	Controle	
	Ja	Nee	OK Niet OK
<b>TOEZICHTSPUT</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Staat toezichtspuit			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Dichtheid toezichtspuit			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Vervuiling rond tank			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Staat deksel			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>INKUIPING/</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Algemene staat			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Waterdicht			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Koolwaterstofdicht			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>LEIDINGEN</b>			
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Uitmonding leidingen			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Staat aanvoerleiding			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Staat terugvoerleiding	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Stookoliefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>RESERVOIR</b>			
Algemene staat tank			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>VORIG CERTIFICAAT</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

<b>ACCESOIRES</b> (kruis aan wat van toepassing is)				
		Aanwezig	Controle	
		Ja	Nee	OK Niet OK
Peilmeting	Peillat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Mechanisch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Pneumatisch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Ultrasoon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Andere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Overvulbeveiliging	Fluit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Electronische sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Lekdetectie	Vloeistof	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Onderdruk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Overdruk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Peilputten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kathodische bescherming	Andere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	..... mV	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>OPMERKINGEN</b>				
.....				
.....				

<b>TESTEN</b> (kruis aan wat van toepassing is)				uit-gevoerd	niet uit-gevoerd	OK	Niet OK
Water- en slibbemonstering				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Onderdruk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Overdruk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Andere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Potentiaalmeting				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport				Van toepassing <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen		Rapporten in bijlage <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen	

<b>Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden</b>
Hoeveelheid water: 0 cm
Zuurtegraad: 7 pH
Conductiviteit: mS
Boven het vloeistofniveau: dB
Onder het vloeistofniveau: dB
Drukverlies: 0 mbar/h
Drukverlies: mbar/h
..... mV
Bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel

<b>BESLUIT:</b> (kruis aan wat van toepassing is)	
<input checked="" type="checkbox"/> Groen	De tank mag in dienst blijven
<input type="checkbox"/> Oranje	De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
<input type="checkbox"/> Rood	De tank mag niet meer gevuld worden
<input type="checkbox"/>	De tank mag nog gebruikt worden
<input type="checkbox"/>	De tank mag niet meer gebruikt worden

<b>TECHNICUS</b>	
Voornaam en achternaam:	BOLS PAUL
Erkenningsnummer:	S.U. 04657

<b>DATUM KEURING:</b> 12 - 12 - 2024
<b>DE VOLGENDE CONTROLE</b>
<b>MOET GEBEUREN VÓÓR</b> 12 - 12 - 2029

  
(handtekening erkend technicus)

voor kennisname,  
(handtekening klant)