

# CONFORMITEITSATTEST

VOOI  
Mazoutreservoirs

FIRMA :  
(stempel)

**DE BOCK JOHAN bvba**  
Bronstraat 52  
9700 Oudenaarde - Mater  
BE 0820 850 424  
GSM: 0475 58 47 45 TEL: 055 61 02 20  
Reg: 06.25.1.0 de.bock.johan@telenet.be

KLANT : .....

Straat: .....

Postnum: .....

Tel: .....

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: 02120  
Adres reservoir: DUISBEKE 13 - 9700 OUDENAARDE  
Nominale inhoud reservoir: 2200 L Materiaal: staal Buitenwand toegankelijk  ontoegankelijk   
Nummer van het reservoir: /

## 1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: voor 1995 Datum uitvoering controle: 9/11/2021

Controles :

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en/of slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen :

Geen opmerkingen  
Groene dop aanwezig

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)\*
- Merkteken: (Groen/Reed)\*

## 2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: ..... Datum uitvoering controle: .....

Controles :

Algemeen onderzoek


- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid van water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Bepoort onderzoek=punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen :

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)\*
- Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)\*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel:  
  
**DE BOCK JOHAN bvba**  
Bronstraat 52  
9700 Oudenaarde - Mater  
BE 0820 850 424  
GSM: 0475 58 47 45 TEL: 055 61 02 20  
Reg: 06.25.1.0 de.bock.johan@telenet.be

Naam & handtekening klant: M. De Keyser  
