



KEURING ELECTRICITEIT

25 JAAR
GELDIG

N 008317

vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11

Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

13

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr.: P0350_00 79,6W Lid nr.: Aanvrager: Arthur Demys

Verantwoordelijke voor de werken: Beit Depaepe Installatie: Beit Depaepe Eigenaar of beheerder: Beit Depaepe
Naam, Voornaam: Beit Depaepe Naam, Voornaam: Beit Depaepe
Adres: Kerkstraat 42/18
Ident. Kaart nr.: Post nr. + Stad: 8570 Anzeper
BTW nr.: BE Tel: / /

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB
 Art 270 ingebruikname wijziging uitbreiding Art 86 Art 271 bis Wooneenheid
 Art 271 mobiel tijdelijk Art 87 Art 278 Huishoudelijke werkeenheden
 Art 276 verzwaaring overdracht Art 88 Art Gemeenschappelijke delen
 Art Art Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers: EAN EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr.: 20084444 Meterstand dag: 1521 nacht: 8593
Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 kWh excl. nacht meter: nr.: Meterstand:

Gegevens installatie: Nominale spanning: 230V 3x230V 3N400V Type aardelektrode: aardingslus pen / baar
Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 Voedingleiding hoofdbord: 4 X 10 mm² - Type: VVB

Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 30 mA Aantal borden: Aantal eindstroombanen:
1 Diff: 40A 30mA / 1 Diff: 40A / 30mA / R253p / 9X B202p / 1X B162p
NACHT Diff 40A/30mA 2 B25A 2 B20A

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel >/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand: 10 Ω Algemeen isolatieniveau: MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI
Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	Visum DNB:
<input type="checkbox"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie	<u>geen inbreuken vastgesteld</u>	Aangestelde DNB: Naam:
<input type="checkbox"/> Nihil		
Opmerkingen	Visum:
<input type="checkbox"/> Nihil		

Besluit(en):

De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 12-18-12-53 (*)

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: Vandebeede Koen Agent nr.: 3700 Datum: 12/09/2008

Voor de directeur generaal: Handtekening

Aantal bijlagen: Situatieschema('s) Eéndraadsschema('s)

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden op dat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.