



Boilebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be
 Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be
 Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 antwerpen@vincotte.be
 Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 gemblioux@vincotte.be

BE LAC
040-INSP
N **352493**
Resi code: **11**

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE

Verantwoordelijke uitvoering van het werk : Installatie : Eigenaar / Uitbater / Beheerder :

Naam, voornaam : Naam voornaam : **Albrecht Stijn**
 Adres : **Albrecht Hoelbeekweg 36**
 Post nr : Stad : **8732 Demulder**
 Tel. :

Ident. Kaart nr. :
 Type van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 10/10/2019) ("AREI") **0**
 Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)
 Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)
 Controlebezoek (6.5.)
 Controlebezoek verzwaren aanleiding van oude installatie (8.4.1.)
 Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)
 Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)

Afwijkingen Deel B: Toegepast Niet toegepast
 Wooneenheid Vóór 1/10/1981
 Werkeenheid Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020
 Werfinstallatie Vanaf 1/06/2020

Algemene gegevens elektrische installatie : Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. Datum

Gegevens verdelers : EAN EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr. : **1445409** meterstand dag : nacht : kWh excl. nacht meter :
 Bescherming aansluiting (A) : 020 025 032 040 050 063 080 100 nr. : meterstand :
 Gegevens installatie : Ontworpen voor U_N : mono 230 V 3x230 V 3N400 V Type aardelektrode :
 Maximale nominale stroom (A) : 020 025 032 040 050 063 080 100 aardingslus open / baar
 Voedingsleiding hoofdbord : **4** X **10** mm² - Type : Aardverbindingssyst.: TT
 Beschrijving installatie : Algemene differentieelstroominrichting : **60** A **30** mA Aantal borden : **2** Aantal eindstroombanen : **15 t.s.**
 Zie bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Verplaatsb. materieel Vast materieel I>/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand : **1137** Ω Algemeen isolatieniveau : **1223** MΩ Controle foutlus Continuïteit (equipot., PE) Test diff.
 Alg. diff. : was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden Schema's en plannen getekend: Ja / Nee

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken Nieuwe installatie	<input type="checkbox"/> Nihil
Vastgestelde inbreuken Bestaande installatie	<input type="checkbox"/> Nihil
Opmerkingen	Jan

Inbreuken verslag 30699907 werden weggeweerd

Besluit :
 De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).
 De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).
 Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór **15/06/2020**
 door hetzelfde erkend organisme (*).
 Voor de directeur generaal : Handtekening

Agent bezoeker :
 Naam : **Ellen van** Agent nr. : **5248** Datum : **15/06/20**
 Bijlage(n) : Situatieplan(nen) : **1** Eëndraadsschema('s) : **0**

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
 - De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 - Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 - Wij raden u aan om het (de) schiedat(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een toekomstige controle te laten uitvoeren.
 (*) Dit verslag, nodig om de inbreuken te doen verschijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuken zijde installatie, indien ze in het zicht blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.