

K-ETAGE



N° 234-INS.P.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution :

Schelpa

Nr teller : 32548290  
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 23/379 / 1

EAN code :

Aard onderzoek	: AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder
Genre de contrôle	: RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Prescription du gest. de réseau de distr.

Plaats van het onderzoek : Rue CAVATINE 44 1080 BXL  
Lieu du contrôle :

Eigenaar : KHAWAR  
Propriétaire : Adres : 4 4 4  
Adresse :

Installateur : 4 4  
Datum van het onderzoek : 24/3/11  
Date du contrôle : BTW / TVA : 591204159743  
Ik. / C.I. :  
Inspecteur : R. Bruyere

Onderzoek / Contrôle :  Woning / maison  Apartement

Spanning : 2x230  
Tension : Meter / bord verbinding : VO52x10  
Liaison compteur-tableau : Max. beveiliging : 40A.  
Protection max. :

Aardelektrode : 2.6 Ohm  
Electrode de terre : Isolatie : 11.9 Mohm  
Isolement : Aantal verdeelborden : 2  
Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :	TestΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	ΔIn (mA)	type		OK	NOK	270	271bis	278
0.04	300	A	3 geheel CP-TB1 3 circuits ad 2P 16A/2A = TB2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0.04	300	A		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK  
Contrôle visuel : générale :    
Indirecte aanraking : OK NOK  
Contact indirect :

Aansluitingen : OK  NOK   
Raccordements : Potentiaalvereffeningen : OK  NOK   
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)  
Opmerkingen / Remarques : pas  
VISUM : Datum/date :

**Besluit / Conclusion**

De installatie is niet conform met het AREI en mag niet tijdelijk in dienst gesteld worden in dienst blijven.  
L'installation est non conforme au RGIE et peut ne peut pas temporairement être mise en service - rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.  
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het ééndraadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.  
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen zodat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle vérification au plus tard un an après la date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 24/3/2036  
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 24/3/2036

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.  
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.O.L.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. Avant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes ou du, directement ou indirectement, à la présence de l'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Tel. : (02) 751.98.39  
Fax : (02) 751.52.09

info@electro-test.be  
www.electro-test.be

Dexia 068-2117692-15  
HBC : 734-1126000-33

IBAN: BE 79 7341 1260 0033  
BIC: KREDBEBB

BE 0434.433.603  
APA Brussel