

# Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Gebouw id: 30700914

woning, halfopen bebouwing

identificatiecode: 34022-G-2015/00203/EP09368/W203/D01/SD001

## Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m<sup>2</sup> jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

### Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 10-03-2021

Handtekening:

  
EBICO  
Uw energie, ons advies  
Plitsemestraat 22 - 8850 ARDOOIE  
0488/27.69.80  
www.ebico.be

BERTOLD VANDENBROUCKE


EBICO  
EP09368

Dit certificaat is geldig tot en met 10 maart 2031.

## Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

### E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



### Andere eisen

- ✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
  - ✓ Vloeren
  - ✓ Muren
  - ✓ Vensters
  - ✓ Dak
  - ✓ Andere constructiedelen
- ✓ Het K-peil (K30) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .
- ✓ Het risico op oververhitting is beperkt .
- ✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.
- ✗ Er is niet voldaan aan de ventilatievereisten.
- ✓ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

## Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	31/03/2015
Datum einde van de werken	01/03/2021
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	9.158
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m <sup>2</sup> jaar))	111
Beschermd volume (m <sup>3</sup> )	972
Verliesoppervlakte (m <sup>2</sup> )	596
Bruto vloeroppervlakte (m <sup>2</sup> )	268
Infiltratiedebiet (m <sup>3</sup> /(h m <sup>2</sup> ))	2,62
Gemiddelde U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K))	0,36
CO <sub>2</sub> -emissie (kg/jaar)	1.729
Gebouw-id / gebouweenheid-id	30700914

## Opmerkingen en aanbevelingen van de verslaggever

De aangifteplichtige verklaart hierbij de epb-aangifte ontvangen te hebben en op de hoogte te zijn dat volgens artikel 11.1.12 van het Energiedecreet de aangifteplichtige of zijn rechtsopvolgers enkel wijzigingen of vervangingen in de EPB-aangifte vermelde installaties of constructies mogen aanbrengen voor zover die wijzigingen of vervangingen elk op zich minstens de prestaties leveren die in de EPB-aangifte vermeld werden. Met andere woorden, er mogen geen wijzigingen aangebracht worden die de energieprestaties volgens de epb-regelgeving zouden verslechteren.

### Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op [www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be).
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar [woningpas.vlaanderen.be](http://woningpas.vlaanderen.be) om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op [www.energiesparen.be/BEN](http://www.energiesparen.be/BEN).

### Gegevens verslaggever:

BERTOLD VANDENBROUCKE  
EBICO  
Pittemsestraat 22, 8850 Ardoorie  
EP09368 | 0811549213

### Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op [www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be).