

CONFORMITEITSATTEST VOOR STOOKOLIERESERVOIR

Firma: (stempel)	CV DE GREEF A 61JSBEEKSTRAAT 64 2811 HOMBEEK	Klant:	
Erkenningsnummer:	TEL.-FAX.: 015/41.15.57	Naam:	Van Den Bosch L.
Erkende technicus:		Straat:	Linterpoortenlaan Nr: 51
Gemachtigde installateur:		Postcode:	1980 Gemeente: Zomst
		Tel:	015/648355 Gsm:

Adres reservoir:	idem	Materiaal:	Eenkel Wand Metaal
Nummer reservoir:		Buitenwand toegankelijk	<input type="checkbox"/>
Inhoud:	3200 liter	Buitenwand ontoegankelijk	<input checked="" type="checkbox"/>

Niet ingedeelde inrichting (reservoirs < 5000 liter - privé toepassingen)

Datum van:	Ingebruikstelling	Vorige controle	Huidige controle
	10/9/1977	9/10/2014	28/10/2021
Controles:	Opmerkingen:		
<input checked="" type="checkbox"/> Dichtheidsbeproeving <input checked="" type="checkbox"/> Visuele controle van de toebehoren <input checked="" type="checkbox"/> Overvulbeveiligingssysteem <input checked="" type="checkbox"/> Controle aanwezigheid water en slib <input type="checkbox"/> Lekdetectiesysteem <input type="checkbox"/> Certificaat vorige controle <input type="checkbox"/> Meting potentiaalverschil <input type="checkbox"/> Visuele controle buitenwand	<input checked="" type="checkbox"/> Verdere exploitatie toegelaten (groen) <input type="checkbox"/> Verdere exploitatie niet toegelaten (rood)		

Ingedeelde inrichting (reservoirs tot 20000 liter - klasse III)

Datum van:	Ingebruikstelling	Vorige controle	Huidige controle
AO	Controles	BO	Opmerkingen:
<input type="checkbox"/>	Uitwendig algemene controle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Verdere exploitatie toegelaten (groen) <input type="checkbox"/> Verdere exploitatie niet toegelaten mits vermet herstellingen (oranje) <input type="checkbox"/> Verdere exploitatie niet toegelaten (rood)
<input type="checkbox"/>	Cathodische bescherming	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Lekdetectiesysteem	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Overvulbeveiligingssysteem	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Aanwezigheid water en/of slib	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Certificaat vorige controle	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Dichtheidsbeproeving	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Verontreiniging buiten het reservoir	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Corrosiviteitsonderzoek bodem	<input type="checkbox"/>	

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd volgens de wet op bestrijding van de bodemverontreiniging

Firma: (stempel)	Datum:	28/10/2021
Technicus	Klant	
Naam: De Greef A	Naam: Van Den Bosch L	
Handtekening: 61jsbeekstr 64 2811 HombEEK	Handtekening:	