

**PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING**

**ORIGINEEL EXEMPLAAR**

REF. 63/2020/51033/01:1

DATUM VAN CONTROLE 14/01/2020 AGENT Tony Dhondt  
ADRES VAN CONTROLE Ranierstraat 21 - 9450 Haaltert TYPE CONTROLE Periodieke keuring (Art. 271)



**> ALGEMENE GEGEVENS**

Adres van de installatie Ranierstraat 21 - 9450 Haaltert  
Type van lokalen Wooneenheid (huis)  
Klant  
Verantwoordelijke voor de werken niet gecommuniceerd  
Afwijking van toepassing/toegepast Art. 271bis



**> GEGEVENS VAN DE AANSLUITING**

Distributienetbeheerder (DNB) INTERGEM  
EAN code niet gecommuniceerd  
Nummer teller 4274811 en 4267537  
Meterstand dag/nacht /  
Type verbinding ondergronds  
Voedingskabel hoofdbord VVB 4 x 16 mm<sup>2</sup>  
Nominale spanning 3x230V - AC  
Nominale stroomsterkte van de bescherming (van de aansluiting) 10(60)A - Onbepaald - 60A beschouwd



**> CONTROLE**

Conformiteit eendraadschema's en situatieschema's OK | Aantal verdeelborden 2 | Aantal stroombanen 22

Beschrijving elektrische borden, zie bijgevoegd plan

Aarding	Staven	Hoofd differentieelstroominrichting	ID - 63A - 300mA - type A - test OK
Aardingsweerstand (Ω)	13,84	Differentieelstroominrichting vochtige ruimtes	ID - 63A - 30mA - type A - test OK
Gelijkvormigheid v/d equipotentieel en de PE	OK	Aansluiting	OK
Aardingscontinuïteit	Besluitende	Verlichting/toestellen	OK
Foutlus controle	Afdoende	Visuele inspectie v/ vaste &/ mobiele apparaten	OK
Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking	OK	Bescherming tegen rechtstreekse aanraking	OK
		Minimum gemeten isolatieweerstand (MΩ)	1,02

**BESLUIT : CONFORM** 

Op de datum 14/01/2020, elektrische installatie Ranierstraat 21 - 9450 Haaltert is conform bij het algemene reglement op Elektrische installaties. De controle uitgevoerd door Certinergie is gebaseerd op de zichtbare en normaal toegankbare delen van de installatie. Een verloding stroomopwaarts en stroomafwaarts de differentieelstroominrichting werd geplaatst zodat de klemmen onbereikbaar zijn. Eén of meerdere eendraadschema's / situatieschema's zijn gecontroleerd geweest en zijn conform met de installatie. Zonder belangrijke wijzigingen van de elektrische installatie moet de volgende controle voor 14/01/2045 gebeuren.

Handtekening agent



## PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 63/2020/51033/01:1

### › Plichten van de Eigenaar, Beheerder of Huurder van Huishoudelijke Installaties :

Het is verplicht het conformiteits- of keuringsverslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, de wijzigingen aan de elektrische installatie in het dossier aan te brengen, in geval van personenongeval te wijten aan de elektriciteit moet de Federale Overheidsdienst Energie in zijn hoedanigheid worden ingelicht, het nodige onderhoud te doen of laten doen van de installatie, te voorzien dat de installatie te allen tijde conform blijft, een nieuwe controleonderzoek te laten uitvoeren in geval van inbreuk(en) binnen het jaar en door hetzelfde organisme bij een controlebezoek. In het geval dat na een tweede bezoek de inbreuken of een deel ervan standhouden moet het erkend organisme een afschrift van het keuringsverslag versturen naar de Algemene Directie van Energie die toezicht houdt op de huishoudelijke installaties. De Federale Overheidsdienst Energie in zijn hoedanigheid wordt door het erkend organisme ingelicht als blijkt dat er geen gevolg werd gegeven aan de vastgestelde inbreuken om de installatie in orde te brengen.

### Samengevat, welke acties dienen er genomen te worden indien de elektrische installatie conform is?

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Lees nadrukkelijk dit proces-verbaal</b>	<b>In het geval van uitbreidingen, belangrijke veranderingen aan de installatie, laat de installatie opnieuw controleren</b>	<b>Als het geldigheidstermijn van het rapport is verstreken, laat de installatie opnieuw controleren</b>	<b>Certinergie is tot uw dienst 0800 82 171</b>


**PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING**

ORIGINEEL EXEMPLAAR


REF. 63/2020/51033/01:1

» BIJLAGEN

Eendraadschema(s) van de installatie



Situatieschema van de installatie



## PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE LAAGSPANNING

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 63/2020/51033/01:1

### > BIJLAGEN

Situatieschema van de installatie

