



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Erkend Organisme

Mechelsesteenweg 247 2820 Bonheiden
telefoon 015/55 51 51 fax 015/55 06 30
www.atk.be e-mail atk@atk.be

VERSLAG NR Vj 18 007 P
ADRES INSTALLATIE: Puddigutstraat 56
1830 Willemsbrode

EIGENAAR : J
Adres :
OPDRACHTGEVER :
Adres :
BEHEERDER/UITBATER : Puddigutstraat 56
Adres :
EAN-code : 1830 Willemsbrode

STROOMVERDELER :
Meter nr. : 2200 889
Index : Dag : 503 19,1 KWh ; Nacht : KWh

PROCES-VERBAAL VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 01/03/2018 Aanvulling van verslag nr. 05/015/075/10 Type der lokalen : Woning
Aard installatie: ~~Bestaande - Verzwaring~~ Overdracht van eigendom - Tijdelijk
Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - ; Met - Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 66-87
Aansluiting: Spanning 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: Uta 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 40 A 300 mA
Netaftakkabel (type & sectie): EXVB 4x10 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): VVB 5x10 mm²
Type aardelektrode: ~~lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding~~ ; Aardverbindingssysteem TT - TN - IT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 17 ; Spreidingsweerstand: 6,9 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: > 20 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 40 A 300 mA -> kerntype A t e m k
L -> ADS 40 A 300 mA L t e m q

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 271 - ~~276~~ - ~~276bis~~
en de technische procedure(s) TPR-~~E12P~~ - E12K
In het bijzonder werden de hierna volgende controles verricht : a b c d e f g h

- Legende :
- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I;
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- ~~De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorneden v/d respectievelijke stroombanen : ja - neen~~

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: Geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde:

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEPINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATER: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - ~~was~~ - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

~~Een aanvullend onderzoek dient door ATK te worden uitgevoerd voor~~
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 01/03/2018 (AREI art.271)(AREI art.277) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De werken nodig om de inbreuken te doen verdwijnen moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

**DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening**

CONTROLEORGANISME
ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Jerdon Van de Vyver
Agent-ONderzoeker