



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verlag nr.: 202435 0196 / 160N

N 025220

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11

Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

13

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: DE VIJLDER W.

Verantwoordelijke voor de werken: **Installatie:** **Eigenaar of beheerder:**
 Naam, Voornaam: VAN HOECKE H. Naam, Voornaam: DE SMEDT L. Naam, Voornaam: DE VIJLDER W.
 Ident. Kaart nr.: Adres: KAPELLESTRAAT 28/bm Delt. De Breyne Delt. 71/102
 BTW nr.: BE Post nr. + Stad: 9230 WETTEREN 9230 WETTEREN
 Tel: / /

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB
 Art 270 ingebruikname wijziging uitbreiding Art 86 Art 271bis Wooneenheid
 mobiel tijdelijk Art 87 Art 278 ② Huishoudelijke werkeenheid
 Art 271 periodiek controle Art 88 Art ③ Gemeenschappelijke delen
 Art 276 verzwaaring Art 276bis: verkoop van een wooneenheid Art Art ④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:
 Gegevens verdeler: EAN 541448822000067364 EAN niet meegegeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: 2049069 Meterstand dag: 123131 nacht: kWh excl. nacht meter:
 Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 nr.: Meterstand:
 Gegevens installatie: Ontworpen voor U_N: 230V 3x230V 3N400V Type aardelektrode:
 Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 aardingslus open / baar
 Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 16 mm² - Type: EX.V.B.
 Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: M
 Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:
 Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel >/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand: 6 Ω Algemeen isolatieniveau: 22,9 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI
 Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

| | | |
|--|-----------------------------------|------------------|
| Inbreuken Nieuwe installatie | / | Visum DNB: |
| <input type="checkbox"/> Nihil | | |
| Inbreuken Bestaande installatie | <u>GEEN INBREUKEN VASTGESTELD</u> | Aangestelde DNB: |
| <input type="checkbox"/> Nihil | | Naam: |
| Opmerkingen | <u>1061, 1062</u> | Visum: |
| <input type="checkbox"/> Nihil | | |

Besluit(en):
 De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
 vóór 02/03/2014 (*)
 • door hetzelfde erkend organisme (**)
 (*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:
 Naam: D. LUK G. Agent nr.: 3495 Datum: 02/03/2014
 Aantal bijlagen: Situatieschema(s): 4 Eéndraadsschema(s): 2

Voor de directeur generaal: Handtekening
GEERT DICK
 Inspecteur Elektriciteit
 3495

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 (**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtredding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.