CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS — **NUMMER ATTEST** 45.167.410

HAUTMAN BVBA	Stationslaan 45	KLANT, naam	Juliens Leonie	nr.	100513
B-1980 Zemst	M +32 (0)475 34 73 02	straat & nummer	Kleempoelstraat 5		
BTW	BE 0.806.195.704	postnummer & gemeente	1980 Zemst		
IBAN	BE26 6466 7296 8129	telefoonnummer	015 61 20 44		
BIC	BNAGBEBB	email			
technicus	karl.hautman@live.be	BTW			
erkeningsnummer	SV06294 19/03/2024	ADRES OPSLAGINSTALLATIE (indien verschillend van adres klant)			

TYPE RESERVOIR — INHOUD: 3000 L

[X] niet ingedeeld	[ ] klasse 3 (17.3.6.1a)	[ ] klasse 3 (17.3.6.1b)	[ ] klasse 2	[ ] klasse 1
[X] cilindrisch	[ ] parallellepidisch	[ ] rond	[ ] ovaal	
[ ] toegankelijk	[ ] inkuiping	[X] niet toegankelijk	[ ] groeve	datum van plaatsing:
[X] staal	[ ] polyester	[ ] polyethyleen	[ ] ander	

VISUELE CONTROLE	JA	NEE	OK	NOK
TOEZICHTSPUT	X			
staat			X	
dichtheid			X	
vervuiling			X	
deksel			X	
INKUIPING		X		
staat				
waterdicht				
koolwaterstofdicht				
LEIDINGEN				
aansluitingen (ontluchting, vulling)			X	
staat (ontluchting, vulling)			X	
uitmonding (ontluchting, vulling)			X	
aanvoerleiding			X	
terugvoerleiding	buiten dienst			
stookoliefilter	X		X	
RESERVOIR algemene staat			X	
VORIG CERTIFICAAT	X		X	

ACCESSOIRES	JA	NEE	OK	NOK
PEILMETING				
lat		X		
mechanisch		X		
pneumatisch	X		X	
ultrasoon		X		
andere		X		
OVERVULBEVEILIGING				
fluit	X		X	
elektronische sonde		X		
LEKDETECTIE				
vloeistof		X		
onderdruk		X		
overdruk		X		
peilputten		X		
andere		X		
KATHODISCHE BESCHERMING				
				mV

[ ] niet geldig

OPMERKINGEN

water in toezichtput, leeg te maken.

TESTEN	JA	NEE	OK	NOK
BEMONSTERING				
water	X		X	
slib		X		
DICHTHEIDSCONTROLE				
ultrasoon	X		X	
onderdruk	X		X	
overdruk		X		
andere		X		
POTENTIAALMETING:		X		
CORROSIVITEITSONDERZOEK BODEM				
van toepassing		X		
in bijlage				

hoeveelheid:	0,5	cm
zuurtegraad:		pH
conductiviteit:		mS
boven:	0	dB
onder:	0	dB
drukverlies:	0	mbar/h
drukverlies:		mbar/h
		mV

OPMERKINGEN

0,5 cm water in tank, op te volgen.

BESLUIT

- [X] **groen** de tank mag in dienst blijven
- [ ] **oranje** de tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
- [ ] **rood** de tank mag niet meer gevuld worden

GELDIGHEID

- [X] **de eerstvolgende controle moet gebeuren vóór** ~~27/08/2028~~ 17/09/2028
- [ ] de tank mag nog gebruikt worden
- [ ] de tank mag niet meer gebruikt worden

UITVOERING karl hautman datum 29/08/2023 arbeidsduur van 13h30 tot 15h00

voor kennisname

handtekening uitvoerder

handtekening klant Leonie Juliens