

3338953

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid

Type der lokalen : Appartement gebouwd door R. Buisson

Plaats van onderzoek : Van der Kopsstraat 48-48, 2800 Mechelen

Eigendom van : Naamloze vennootschap

Opdrachtgever : Van der Kopsstraat 48-48, 2800 Mechelen

Installateur : ADP

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : Van Meerschbeke Rudy Datum van onderzoek : 23/4/2012

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 60A Omschakelaar stand :

Hoofdbeveiliging : Zek : Aut. Mg Schak : Dif. sch. 2P/40A/30mA

Meter-bordverbinding : kabeltype : EXL aantal geleiders : doorsnede : mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : EXL aantal geleiders : doorsnede : mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 64 35 mm² Spreidingswaarde : Ω

Aantal borden : 11 Aantal eindstroomkasten : 14 Algemene isolatieweerstand : 750 MΩ

Diff. schak. : algemene : 2P/40A/30mA mA bijkomende : 2P/40A/30 mA

werking testknop : In orde / niet in orde controle foutlus : In orde / niet in orde

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's Ja / neen Staat van het vast elektrisch materieel : In orde / niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : In orde / niet in orde onrechtstreekse aanraking : In orde / niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : In orde / niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : In orde / niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) : eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

- N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.
- N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisme - uiterlijk op : 23/4/2012, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder verfraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker

rechtstreeks of via de afzender te wijzen op het feit dat de afzender aansprakelijk is voor de inhoud van het verslag.