

3331094

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



O.C.B.

Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

EAN nr. : .....  
 Teller nr. : .....  
 Stand I : ..... II : .....

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN**  
**~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controle~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001  
 volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / AREI art. 276

Aanvulling verslag nr. **1068.003.204.2667-REV 0 VAN NEURTECH TAKELINGEN**

Aard installatie : ~~Nieuw~~ / ~~Uitbreiding~~ / ~~Verloop~~ / ~~Bestaande~~ / ~~Verzwaren~~ / ~~Spanning~~ / ~~Meter~~ / ~~Spanningswijziging~~ / ~~Verkoop wooneenheid~~

Type der lokalen : **WONING**

Plaats van onderzoek : **RODE KRUISSTRAAT 22 2850 BOOM**

Eigendom van : **BETEMER - RODE KRUISSTRAAT 22 2850 BOOM**

Opdrachtgever : **STAGO CONCEPT bvba PIERSTRAAT 238 2550 UGHTILH**

Installateur : **DEW**

BTW : ..... ID-kaart : ..... Uitgereikt te : ..... Datum : .....

Onderzoeker : **GROOSSENS MATHU** Datum van onderzoek : **9/7/2012**

**BESCHRIJVING**

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~1 x 230 V~~ Max. Beveiliging : **2p 40A** Omschakelaar: stand : .....

Hoofdbeveiliging : Zek. : **AUTONB 2p 40A** Schak. : **DIFF. 2p 40A**

Meter-bordverbinding : kabeltype : **VOB** aantal geleiders : **2x2** doorsnede : **6** mm<sup>2</sup>

Voedingsbekabeling : kabeltype : **BESTAANDE** aantal geleiders : ..... doorsnede : ..... mm<sup>2</sup>

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : ~~verticaal~~ / ~~horizontaal~~ / horizontale geleiders Sectie : **16** mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde : **22,3** Ω

Aantal borden : **1** Aantal eindstroombanen : **22** Algemene isolatieweerstand : **2,68** MΩ

Diff. schak. : algemene : **2p 40 A B300** mA bijkomende : **2p 40A Δ 30** mA

werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~ **NUT**

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~niet~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

**VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.**

- N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding ~~was~~ aangesloten.
- N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - ~~was~~ niet geplaatst.
- N** **UITBREIDING VOLGERS ART. 270 EN ART. 86 - BESTAANDE KRIBBEN**  
**AANGEPAST EN DEELS NOG MET VOLGERS ART. 276 EN VOLGERS ART. 278**  
**TOEGELATEN UITZONDERINGEN.**

**BESLUIT**

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.  
 De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisatie - uiterlijk op **9/7/2012**  
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijk wijziging  
 of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatiemag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld  
 worden / blijven indien zonder verifiëring wordt verdaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste  
 maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur  
 de onderzoeker

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; rechtsreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.  
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en  
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

03/005N/05/11/15D