



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
 Safety, quality and environmental services

Verslag nr. P. 2677/1435



N 48030

Resi code:

- Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
- Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
- Brabant tel.: 02 674 57 11
- Wallonië tel.: 081 432 611

3

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken : _____ Installatie : _____ Eigenaar of beheerder : _____

Naam, voornaam : SOENENS BOB Naam, voornaam : SOENENS BOB
 Adres : KARMELETTENSTRAAT 33 1 DEUR
 Ident. Kaart nr. 598-078994-44 Post nr. + Stad : 19500 GEEVAERTS BOBEN
 BTW nr.: BE _____ Tel. : _____

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) _____

<input type="radio"/> Art 270	<input type="radio"/> ingebruikname	<input type="radio"/> wijziging	<input type="radio"/> uitbreiding	<input checked="" type="radio"/> Art 86	<input type="radio"/> Art 271 bis	<input type="radio"/> ① Wooneenheid
<input type="radio"/> mobiel	<input type="radio"/> tijdelijk			<input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 278	<input type="radio"/> ② Huishoudelijke werkeenheden
<input checked="" type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> periodiek	<input type="radio"/> controle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art	<input type="radio"/> ③ Gemeenschappelijke delen
<input type="radio"/> Art 276 : verzwaring	<input checked="" type="radio"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid			<input type="radio"/> Art ...	<input type="radio"/> Art	<input type="radio"/> ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers : EAN _____ EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr. 5004607 meterstand dag 0-15405 nacht : _____ kWh excl. nacht meter : _____
 Bescherming aansluiting (A) : 020 025 032 040 050 063 080 100 nr. : _____ meterstand : _____

Gegevens installatie : Ontworpen voor U_N : 230 V 3x230 V 3N400 V Type aardelektrode :
 Maximale nominale stroom (A) : 020 025 032 040 050 063 080 100 aardingslus open / baar
 Voedingsleiding hoofdbord : 3 X 1.0 mm² - Type : V03-n-Buis

Beschrijving installatie : Algemene differentieelstroominrichting : 4.0 A 130 mA Aantal borden : 9 Aantal eindstroombanen : 5
 zie bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel >/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand : 3 Ω Algemeen isolatieniveau : 7 MΩ Controle foullus Aardingscontinuïteit Test diff.
 Differentieelstroominrichting was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil
Opmerkingen	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil <u>2de Bezoek na verkoop</u> <u>Vooraf GEN/19/70042 784/00/NL/000</u> <u>VAN 103/04/2018</u>

Visum DNB of aangestelde : _____

Besluit(en) :

De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor 29/05/2018 (*)
 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Naam : DEPUTTER J Agent nr. 2670 Datum 28/05/2018
 Bijlage(n) : Situatieschema('s) Eëndraadschema('s) : 2

Voor de directeur generaal - Handtekening
JOHN DEPUTTER
 Inspecteur Electriciteit
 j.deputter@vincotte.be
 GSM 0474 98.86.88

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Vlaamse Reguleerder in de Elektriciteitssector die bevoegd is met het hooftzicht