



N° 234-INS.P.



ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formation

V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33
1820 MELSBROEK

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : **EANDIS**

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° **842016014/01**

EAN code

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE ART	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle : **ST. GORIKSSTRAAT 80, ZUTTEGEM 9620**

Eigenaar :
Propriétaire :
Adres : **12EM**
Adresse :

Installateur :
Datum van het onderzoek : **14/1/2016**
Date du contrôle :
BTW / TVA :
Ik. / C.I. :
Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart.

Spanning / Tension : **230V** Meter / bord verbinding : **KVB 4x10** Max. beveiliging : **60A**
Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelectrode : **NEU** Isolatie : **3,17** Aantal verdeelborden : **1**
Electrode de terre : **502 Ohm** Isolement : Mohm Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 26 Nombre de circuits terminaux :	TestΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	ΔIn (mA)	type		OK	NOK	270	271	271bis	278
40	300	A	A → Z	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40	30	A	Q → W	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40	30	A	X → Z	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : général : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK
Raccordements : Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Liaisons equipotentielle :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques : **GEEN**
VISUM : **ET ELECTRO-TEST**
Datum/date : **14 JAN 2016**
Inspecteur :

Resultat / Conclusion :

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.
De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.
De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation - Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek : **14/1/2017**

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions. Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de infractions te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken. La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente - Het aanvullend bezoek moet door art. 276bis van het A.R.E.I. niet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> /
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> /
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> /

RAPP-ELS - 12.05.15 Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website - Termes et conditions: sur demande ou via notre site internet.

(02) 751 98 39
(02) 751 52 09
BE 0434 433 603

KBC: 734-11262000-33
IBAN nr: BE79 7341 1260 0033
BIC adres: KREDBEBB

BELFIUS: 068-2117692-15
IBAN nr: BE83 0682 1176 9215
BIC adres: GKCCBEBB

www.electro-test.be
info@electro-test.be
RPR Brussel

Rapport des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et de diriger l'accident au lieu de destination des infractions; d) l'obligation de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions dans un terme de délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie préposée à l'assurance surveillance des installations électriques domestiques.