

Identificatie

Straat
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Gebouw-ID
Gebouweenheid-ID

Ninovestraat
125
0101
9600
Ronse
19909543
31434716

Exploitant (rioolbeheerder of drinkwaterbedrijf)
Contactgegevens exploitant
Erkenningsnummer van de keurder
Contact e-mail
Contact telefoonnummer

Farys
+3278353599
22040
office@aceg.be
+3228808890

Datum keuring
Reden keuring
Klasse installatie
Uitgiftedatum

17/08/2023
Eerste ingebruikname
Klasse C
17/08/2023

Referentiecode FARYS
Stand watermeter

00000000202234719
11

Resultaat van de keuring

Conform voor aansluiting

Conform voor gebruik

Gelieve te controleren op eventuele aandachtspunten meegegeven door de keurder hieronder op het attest.

Keuring

Algemeen

Water aanwezig in de installatie

Water van het drinkwaterbedrijf (aangesloten BI)
Water eigen waterwinning (niet-aangesloten BI)
Tweedecircuitwater (tweedecircuitwater)

Aanwezig en in dienst

Niet aanwezig
Niet aanwezig

Klasse en reden keuring

Type gebouw

Eengezinswoning

Installatie

Algemeen		
Niet-toegelaten toepassingen die drinkbaar water vereisen aanwezig	Nee	
Centrale beveiliging		
Beveiligingscode	EA	
Beoordeling	OK	
Terugstroombeveiligingen van toepassingen/toestellen		
Mengkranen in woongedeelte		
	Beoordeling	Beveiligingscode
Keukenkraan	OK	AA
Lavabo	OK	AA
Douche met handsproeier	OK	BEL
Bad: uitloop kraan	OK	AA
Bad: handsproeier	OK	EB
Sanitair		
	Beoordeling	Beveiligingscode
WC	OK	BEL
Verwarming/WW-productie/HVAC		
	Beoordeling	Beveiligingscode
(Bij)vulling CV	OK	CAB
Onderbreking naar de afvoer van de terugstroombeveiliging	OK	Y
Warmwaterproductie op CV	OK	VG
Onderbreking overdrukventiel WW-productie	OK	Y
Keuken		
	Beoordeling	Beveiligingscode
Huishoudelijke vaatwasser	OK	VAAT
Huishoudelijke wasmachine	OK	WASM
Afwerking installatie		
Installatie volledig afgewerkt	Ja	

Bijlagen

Inventaris van de installatie
Uitvoeringsplan

1 bijlage(n) toegevoegd
2 bijlage(n) toegevoegd

Belangrijk


Dit keuringsdossier wordt opgemaakt in uitvoering van de artikels in het algemeen waterverkoopreglement m.b.t. de keuring (art. 7/1, 12/1, 12/3, 12/4, 27/6 en 27/7), het ministerieel besluit over de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer van 20 maart 2023, technische Voorschriften Binneninstallaties (Repertorium 2023 uitgegeven door Belgaqua) en de handboeken Keurder waterinstallatie (HDBK-14 en HDBK-15).

Dit keuringsattest geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van de keuring. Ze ontslaat de eigenaar of de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die zouden kunnen voortvloeien uit het niet beantwoorden van de installatie aan de voorschriften, of uit het gebrekkig functioneren van de installatie of een onderdeel ervan. Bij een wijziging aan de binneninstallatie, of na het uitvoeren van herstelmaatregelen zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement, dient u een (her)keuring aan te vragen.

Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de installatie.

Bij het invullen van het keuringsattest worden onder meer volgende persoonsgegevens verwerkt door AquaFlanders: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en kunnen worden bekendgemaakt indien wettelijk vereist. De verwerking van deze persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstelling. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkene is terug te vinden in het privacybeleid van AquaFlanders op www.aquaflanders.be.

Heeft u een bezwaar tegen of een klacht over deze keuring, dan kunt u deze indienen via www.aquaflanders.be.



Carl Heyrman
Algemeen Directeur
AquaFlanders vzw



Certificaatnummer: 688-INSP
ISO/IEC 17020:2012