

potentiaalmeting	☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____				
lekdetectiesysteem (bijlage 5.173, van titel II van het Vlarex)	☐ permanent: ☐ ok ☐ niet ok ☒ n.v.t.	op basis van:		ok	controle werking niet ok
		☐ vloeistof		☐	☐
		☐ onderdruk		☐	☐
		☐ overdruk		☐	☐
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐	☐
☐ andere:		☐	☐		
akoestisch of visueel alarmsignaal		☐	☐		
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t.				
	☒ uitgevoerd	☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: <u>6</u> dBµV onder het vloeistofniveau: <u>6</u> dBµV ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ andere methode: _____	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.		
☐ opmerkingen: _____					
kathodische bescherming:	☐ aanwezig ☐ ok	☐ niet aanwezig ☐ niet ok	☒ n.v.t. opmerkingen: _____		
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	ok	controle werking niet ok
	peilstok	☐	☐	☐	☐
	mechanisch	☐	☐	☐	☐
	pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☐	☐	☐
	ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	andere:	☐	☐	☐	☐

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:	☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee
kathodische bescherming**:	☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: _____ ☐ n.v.t.
onderzoek van de staat van de binnenwand:	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd
inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm opmerkingen: _____	
onderzoek van de staat van de buitenwand:	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
opmerkingen: _____	
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.	

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
_____ _____ _____	

EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen: <u>Voldoet aan de normen</u>	

***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.

WAARSCHUWING
 Niet-ingeedeelde inrichting: indien zijn een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëigdigd. In dit laatste geval wordt de toezichtvoerder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk oprijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken, die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen, dienen onmiddellijk melding te worden gemaakt aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór / /		☐ n.v.t.
handtekening erkend technicus <u>7850/Petit-Enghien</u> Tel: 0495/759320	handtekening klant <u>ok.</u>	

Meer informatie over de realisatie inzake stookolieltanks vindt u op <http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolieltanks/>.

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma	TANK-E-TECH
naam:	Rue De Coquiane 27
straat en nummer:	7850 Petit-Enghien
postnummer en gemeente:	gsm: Tel. 0495/759320
tel:	
e-mail:	
ondernemingsnummer:	

volgnummer attest: _____

TECHNICUS
naam: De Lantsheer Pierre
erkeningsnr. SV: 019778
datum controle:
arbeidsduur:

Klant	☐ particulier ☐ onderneming
☒ eigenaar ☐ gebruiker ☒ syndicus	
naam: Molt Samme Dejoel	
straat en nummer: Edingsther 99	
postnummer en gemeente: 1755 Gooch	
tel:	gsm:
e-mail:	

adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ N.v.t.	
naam contactpersoon: Molt Samme Dejoel	
straat en nummer: Belytheerste 70	
postnummer en gemeente: 1755 Gooch	
tel:	gsm:
e-mail:	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 2995 L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L		onderneming: ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L ☒ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☒ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere: _____	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: _____	☐ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☒ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 130000		tanknummer:	
Gestockeerde product: ☐ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____	
merk: ETERMIT NV	fabricagenummer: 00B 03 120083P
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ nr. prototypekeuring: ☒ n.v.t.
norm: 00B 03 120023	
☐ inhoud: 2995 L ☐ diameter: _____ en lengte: 2936 mm	
*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlareem).	

CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest _____		☐ aanwezig, datum: _____ ☒ niet aanwezig	
visuele controle			
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	
	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	aansluitingen (ontluchting, vulling)
	waterticht	☐ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	uitmonding leidingen
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☐ ok ☐ niet ok	☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok ☒ ok ☐ niet ok
	algemene staat tank	☐ ok ☐ niet ok	☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☐ nee	andere toebehoren:
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☐ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabconstructie / andere		☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel I			
waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlareem)	aanwezig	niet aanwezig	controle werking
fluit	☒	☐	☒ ok ☐ niet ok
elektrische sonde	☐	☐	☐ ok ☐ niet ok
andere:	☐	☐	☐ ok ☐ niet ok
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlareem)	☒ uitgevoerd hoeveelheid water: _____ cm pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist) geleidbaarheid: _____ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) bezinksel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist) ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____		