

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

#### VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17  
2430 Laakdal  
+32 14 89 34 76  
info@vastgoedexperts.com  
BTW BE0667.567.856

### KLANT

Naam: VZW ACA  
Adres: Meensesteenweg 338, 8800 - Roeselare (BE)  
Tel: (+32)051200002  
BTW BE: BE0811407869

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: Kievermont 36, 2440 - Geel (BE)

### RESERVOIR

Ingedeeld: Niet ingedeeld | Wand: Enkel | Plaats: Ondergronds | Vorm: Cilinder |  
Materiaal: Staal Inhoud: <5000 L | Jaar plaatsing: <1995

### VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Aanwezig: Ja | Algemene staat put: OK | Dichtheid put: OK  
Vervuiling in put: OK | Deksel put: OK

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: OK | Ontluchting: OK  
Aanvoerleiding: OK | Terugvoerleiding: AANWEZIG | Filter: OK

### TESTEN

Water- en slibbemonstering: Niet uitgevoerd  
Opmerking: Nvt

Watermeting: 1 CM | Gemeten olie: 5 CM  
Onderdruk TESTO: 25 mBAR | Behaalde druk: OK | Ultrasoon SDT: OK

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: Fluit | Overvulbeveiliging controle: OK  
Peilmeting: Pneumatisch | Lekdetectie: Niet aanwezig

### BESLUIT

**De tank mag in dienst blijven.**

De volgende controle wordt verplicht voor: 01/08/2029

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **01/08/2024** | Keurder: **Tom Beckers** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107252**

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR



TOEGEVOEGDE FOTO'S

