



BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Roodebeeklaan 78
1030 SCHAARBEEK
b83 M8RB

Oppervlakte: 84 m²

EPB-certificaat geldig tot en met: 09/11/2021




ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Dit document geeft nuttige informatie over de energieprestatie van het gebouw (EPB). Op de volgende bladzijden staat meer gedetailleerde uitleg en informatie.

1

Energieprestatie

Zeer energiezuinig



Gemiddelde energieprestatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest



Zeer energieverslindend

Energieverbruik per m² [kWhPE/m²/jaar]

357

Totaal verbruik van de wooneenheid [kWhPE/jaar]

29.958

2

CO₂-uitstoot

Jaarlijkse CO₂-uitstoot per m² [kgCO₂/m²/jaar]

WEINIG

VEEL

56

3

Aanbevelingen

De 3 eerste aanbevelingen in verband met de verbetering van de energieprestatie:

1. Overweeg de vervanging van de elektrische verwarming door een doeltreffend centraal verwarmingssysteem met een condensatieketel en bijbehorende regeling.
2. Isoleer het voorraadvat voor warm water
3. Isoleer de buitenmuren

U vindt meer details en de overige aanbevelingen op de volgende pagina's.

4

Administratieve inlichtingen

Certificaat afgeleverd op: 09/11/2011

Bestemming:

wooneenheid

EPB-certificaat nr: 20111109-0000028237-01-9

Ja | Neen

Is een opleveringsattest beschikbaar?

Ja Neen

Zo Ja, is het conform?

Ja Neen

Is een diagnoseverslag beschikbaar?

Ja Neen

Gegevens van de certificeerder:

Naam: BALCAEN Alexander

Erkenningsnummer:

001051703

Firma: