

## Identificatie

Straat	Verbrand Nieuwland	Exploitant (rioolbeheerder of drinkwaterbedrijf)	Farys
Huisnummer	54	Contactgegevens exploitant	+3278353599
Postcode	8000	Erkenningsnummer van de keurder	23008
Gemeente	Brugge	Keurder e-mail	jurgen.goethals1@keurder.aquaflanders.be
Gebouw-ID	12740914	Keurder telefoonnummer	+32490430651
Gebouweenheid-ID	31298121	Referentiecode FARYS	8SET0020007896
Datum keuring	20/02/2025		
Reden keuring	Eerste ingebruikname		
Klasse installatie	Klasse C		
Uitgiftedatum	20/02/2025		

## Resultaat van de keuring

**Conform voor aansluiting**  
**Conform voor gebruik**

Gelieve te controleren op eventuele aandachtspunten meegegeven door de keurder hieronder op het attest.

## Keuring

### Algemeen

Water aanwezig in de installatie	
Water van het drinkwaterbedrijf (aangesloten BI)	Aanwezig en in dienst
Water eigen waterwinning (niet-aangesloten BI)	Niet aanwezig
Tweedecircuitwater (tweedecircuitwater)	Niet aanwezig
Klasse en reden keuring	
Type gebouw	Eengezinswoning

### Installatie

Algemeen		
Niet-toegelaten toepassingen die drinkbaar water vereisen aanwezig	Nee	
Centrale beveiliging		
Beveiligingscode	EA	
Beoordeling	OK	
Terugstroombeveiligingen van toepassingen/toestellen		
Mengkranen in woongedeelte		
	Beoordeling	Beveiligingscode
Keukenkraan	OK	AA
Lavabo	OK	AA
Douche met vaste kop	OK	AA
Douche met handsproeier	OK	BEL
Sanitair		
	Beoordeling	Beveiligingscode
WC	OK	BEL

Verwarming/WW-productie/HVAC

(Bij)vulling CV

Onderbreking naar de afvoer van de terugstroombeveiliging

Onderbreking overdrukventiel CV-kring

Warmwaterproductie op CV

Beoordeling

OK

OK

OK

OK

Beveiligingscode

CAB

Y

Y

VG

Keuken

Huishoudelijke vaatwasser

Huishoudelijke wasmachine

Beoordeling

OK

OK

Beveiligingscode

VAAT

WASM

Afwerking installatie

Installatie volledig afgewerkt

Ja

## Bijlagen

Inventaris van de installatie  
Uitvoeringsplan

1 bijlage(n) toegevoegd

1 bijlage(n) toegevoegd

## Belangrijk


Dit keuringsdossier wordt opgemaakt in uitvoering van de artikels 7/1, 12/3, 12/4, 27/6, 27/7 in het algemeen waterverkoopreglement m.b.t. de keuring waterinstallatie (Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 en alle daarop volgende wijzigingen), het ministerieel besluit over de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer van 20 maart 2023 en de geldende versie van het document technische Voorschriften Binneninstallaties (Repertorium uitgegeven door Belgaqua) op het moment van de keuring.

Dit keuringsattest geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van de keuring. Ze ontslaat de eigenaar of de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die zouden kunnen voortvloeien uit het niet beantwoorden van de installatie aan de voorschriften, of uit het gebrekkig functioneren van de installatie of een onderdeel ervan. Bij een wijziging aan de binneninstallatie, of na het uitvoeren van herstelmaatregelen zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement, dient u een (her)keuring aan te vragen.

Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de installatie.

Bij het invullen van het keuringsattest worden onder meer volgende persoonsgegevens verwerkt door AquaFlanders: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en kunnen worden bekendgemaakt indien wettelijk vereist. De verwerking van deze persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstelling. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkene is terug te vinden in het privacybeleid van AquaFlanders op AquaFlanders.be.

Heeft u een bezwaar tegen of een klacht over deze keuring, dan kunt u deze indienen via AquaFlanders.be.



Carl Heyrman  
Algemeen Directeur  
AquaFlanders vzw



Certificaatnummer: 688-INSP  
ISO/IEC 17020