

Atlas Controle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:

42.847

Datum van bezoek:

21-04-2024

Plaats van het onderzoek:

Gasthuisstraat 30 9500 Geraardsbergen België

Inspecteur:

Michael Di Martino

Aard onderzoek:Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname
(Livre 1 6.4)**De datum van opstelling:**

21-04-2024 16:48:27

Volgend controlebezoek:

21-04-2049

Testeur d'installation:

TI-001/5394291

Opdrachtgever

Naam

Slawomir Nazaruk

Adres

Wilgestraat 25, 2860 Sint-Katelijne-Waver, Belgique

Email

suat-urfali@hotmail.com

Wetgeving



663 - INSP

AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Algemene gegevens

Adres van de installatie

Gasthuisstraat 30 9500 Geraardsbergen België

Gebouw

Huis

Eigenaar

Sito Architecten

Adres van de eigenaar**Installateur**

Gegevens verdeler

DNB

Fluvius

Nummer teller**EAN code****Meter/bord verbinding**

XVB 4X10

Net spanning

2 x 230 V

Maximum beveiliging

40 A 2P

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

Onderzoek


Schema's	Equipotentiale verbindingen	Fundamenten	Elektrische installatie
OK	OK	vóór 81	vanaf 81
Beschrijving van de installatie	Zie Schema's		
Aantal verdeelborden	1		
Hoofd differentieelschakelaar	300mA - 40A - type A		
DK Test van DSR	OK		
ΔI_n	OK		
Controle van de staat	OK		
Opgesteld materieel	OK		
Beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK		
Beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	OK		
Beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK		
Type aardelektrode	Baar		
Weerstand aardelektrode (Ω)	8		
Isolatiemeting ($M\Omega$)	457		

Besluit

BESLUIT : CONFORM

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie was gericht op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn. De elektrische installatie voldoet aan de : eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 5/03/2023: C-2023/41114) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. Atlas Contrôle verklaart dat de inspecteur het differentiële stroombeveiligingsapparaat, dat aan het begin van de elektrische installatie is geplaatst, heeft verzegeld en dat hij het (de) ééndraadschema('s) en de plaatsingstekening(en) heeft goedgekeurd. Het volgende controlebezoek moet uiterlijk in 25 jaren worden afgelegd.

Handtekening van de inspecteur



Atlas Controle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

Bewoordingen	Foto
--------------	------