



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl  
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel  
 Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : .....



N 084720

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11  Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11  
 Brabant tel.: 02 674 57 11  Wallonië tel.: 081 432 611

Resi code:

11

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken: *Teeten de Vries* Installatie: *Trambouwt 44 Tuerhout* Eigenaar of beheerder: .....

Naam, voornaam: *Teeten de Vries* Naam, voornaam: *Trambouwt 44*  
 Adres: *Tuerhout*  
 Ident. Kaart nr.: ..... Post nr. + Stad: .....  
 BTW nr.: BE ..... Tel.: .....

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Art 270  ingebruikname  wijziging  uitbreiding  Art 86  Art 271 bis  Wooneenheid  
 mobiel  tijdelijk  Art 87  Art 278  Huishoudelijke werkeenheden  
 Art 271  periodiek  controle  Art 88  Art .....  Gemeenschappelijke delen  
 Art 276: verzwaaring  Art 276bis: verkoop van een wooneenheid  Art ...  Art .....  Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler: EAN: .....  EAN niet meegedeeld  kWh meter niet geplaatst  
 kWh meter nr. *41033995* meterstand dag: *16663,5* nacht: .....  kWh excl. nacht meter:  
 Bescherming aansluiting (A):  20  25  32  40  50  63  80  100  nr.: ..... meterstand: .....

Gegevens installatie: Ontworpen voor U<sub>N</sub>:  230 V  3x230 V  3N400 V ..... Type aardelektrode:  
 Maximale nominale stroom (A):  20  25  32  40  50  63  80  100 .....  aardingslus  open / baar  
 Voedingsleiding hoofdbord: *4* x *10* mm<sup>2</sup> - Type: *XLV5* .....  .....

Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: *40* A / *300* mA Aantal borden: *2x* Aantal eindstroombanen: *15x*  
 zie bijlage(n) *Panel 1 = 6x out Panel 2 = 8x out*

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking  Onrechtstreekse aanraking  Montage  Toestellen  Materieel  >/doorsnede  Schema's  
 Aardingsweerstand: *20,8* Ω  Algemeen isolatieniveau: *1,0* MΩ  Controle foutlus  Aardingscontinuïteit  Test diff.  
 Differentieelstroominrichting:  was verzegeld  werd verzegeld  werd niet verzegeld  kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie:  Nihil

Inbreuken Bestaande installatie:  Nihil

Opmerkingen: *Waarom beperkte zicht op de nietthoren bereikbare delen van de installatie.* Visum DNB of aangestelde: .....

Besluiten:

De bestaande installatie voldoet  voldoet niet  aan het AREI.  niet  aan het AREI.

De installatie die is op nieuw gecontroleerd te worden voor: *24/9/2015* (\*)

voor het asfite erkend organisme

Agent bezoeker: *Van den Stuyck* Voor de directeur generaal: Handtekening

Naam: *Van den Stuyck* Agent nr.: *4113* Datum: *24.9.2015*

Bijlage(n):  Situatieschema(s): .....  Eëndraadsschema(s): .....

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
 De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.  
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.  
 Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze



Pieter Heuvelmansstraat 17  
2300 Turnhout  
GSM 0473 95 65 81

www.ceelenelek.be  
info@ceelenelek.be

Delia Lloyd: 646-6086191-37  
Iban: BE35 6466 0861 9137  
BIC: BNA GB EBB  
Ondernemingsnr.: BE 0891.548.378  
Registratie nr.: BE 0891.548.378 02.26.00

# Factuur

Te vermelden bij betaling aub.  
Factuurnr.: 1500101  
Datum: 14-09-2015

Klantnummer: 0365  
BTW-nr. klant: geen

**Dhr. Marcel Slegers**

Hertoginstraat 86  
2300 Turnhout  
Tel.: 014 42 57 59  
Gsm: 0496 02 22 00  
Gsm: 0468 27 34 47 (Roel Slegers)

Offerte referentie: Oproep

Datum	Omschrijving	Euro excl. BTW	BTW %
08-09-'15	Volledig nakijken en in orde maken van het ganse elektriciteitsnetwerk		
09-09-'15	<b>Tramstraat 44 - 2300 Turnhout</b>	2988,94	6
10-09-'15	Het in orde brengen van de 2 elektriciteitsborden het vernieuwen en bijplaatsen van		
11-09-'15	veiligheidsautomaten 2P 16A en 20 A zodat dit conform is met de juiste draadsectie.		
14-09-'15	Het bijplaatsen van een 2P Diff-O-Jump automaat 300 Ma 40A. Het leveren - plaatsen en aansluiten van een aardings "T" -onderbreker (verplicht). Incl. het volledig uitmeten van de aardspreidingsweerstand. Het volledig labelen van de kringen incl. het aanbrengen van de nodige pictogrammen nodig volgens het Arei. Uitzoeken - opstellen en volledig uitwerken van een situatie- en eendraadschema incl. een volledige keuring van de ganse installatie door keuringsorganisme Vincotte. Het leveren - plaatsen en aansluiten van enkele inbouwstopcontacten met penaarding. Incl het centerplaatje en afwerk kader Niko Original crème. Het plaatsen van een rookmelder in de kelder zie verslag Dienst Huisvesting. Het leveren - plaatsen en aansluiten van een dubbel opbouw stopcontact met aarding in de badkamer Niko Original White. Het leveren plaatsen en aansluiten van een spatwaterdicht nieuw verlichtingstoestel op de badkamer incl. E27 eco lamp Het leveren - plaatsen en aansluiten van een geruisloze badkamerventilator S&P ....		
	<b>Totaal excl. BTW</b>	<b>2988,94</b>	
	6% BTW		179,34
	<b>Totaal Euro incl. BTW</b>		<b>3.168,28</b>

**Betalingsvoorwaarden:** Betaling binnen de 7 dagen na factuurdatum.  
**Verkoopvoorwaarden:** Voor de algemene verkoopvoorwaarden zie achterzijde.

25-9-15