

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

RAPPORT DE VISITE D'INSTALLATION GAZ

Numéro de rapport:

13.839

Date du contrôle

16/04/2024

Lieu du contrôle

Politiekevangelenstraat 1, 9600 Ronse,
Belgique

Agent-visiteur

Youssef Mamoun

Conclusion:

L'installation est conforme

Nature du contrôle de l'installation: Date d'émission:

Test d'étanchéité

16/04/2024 15:30:07

Testeur d'installation

Testo312 - 010/63320529

Données générales

Adresse de l'installation

Politiekevangelenstraat 1, 9600 Ronse, Belgique

Propriétaire

Nonon Bv

Adresse du propriétaire**Installateur****Concerne**

App/102

Compteur

Etat du compteur

Ouvert

Numéro de compteur

7FL02123078856

Description générale et caractéristiques

Type de gaz

Gaz naturel

Pression de service

20 mbar

Plans de l'installation**Longueur des canalisations (m)**

9

Canalisation

PLT

Appareils

Marque	Modèle	Pn (kW)	Catégorie gaz
Vaillant	ecoTEC pro VCW 286 (C13)	24	I2E(S)B

Examen

Essai d'étanchéité

OK

Test avec

Compteur : Testo312 - 010/63320529

Gaz d'essai

Gaz combustible

Pression d'essai

Pression de service

Libellé

Conclusion

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

Conclusion : conforme

Signature de l'agent-visiteur:

