



vzw - AIB-VINCOTTE BELGIUM - asbl
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: 15149.03.10 10964

N 092246

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: _____ Aanvrager: _____

Verantwoordelijke voor de werken: _____ Installatie: _____ Eigenaar of beheerder: _____

Naam, Voornaam: Edwin Naam, Voornaam: Paul Bont
 Adres: Neulkerkestraat 65C
 Ident. Kaart nr.: _____ Post nr. + Stad: 9280 Wares
 BTW nr.: BE _____ Tel: _____

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB _____

<input type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271bis	<input checked="" type="checkbox"/> Wooneenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input checked="" type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheden
<input checked="" type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> periodiek	<input checked="" type="checkbox"/> controle		<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art _____	<input checked="" type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen
	<input type="checkbox"/> verzwaring	<input type="checkbox"/> Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		<input type="checkbox"/> Art _____	<input type="checkbox"/> Art _____	<input checked="" type="checkbox"/> Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN _____	<input type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld	<input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: _____	Meterstand dag: _____	nacht: _____
	Bescherming aansluiting (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100		<input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter: _____
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : <input checked="" type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input checked="" type="checkbox"/> 3N400V		Type aardelektrode: _____
	Maximale nominale stroom (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100		<input checked="" type="checkbox"/> aardingslus <input type="checkbox"/> pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> x <u>16</u> mm ² - Type: <u>XLVB</u>		
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>30</u> mA	Aantal borden: <u>1</u>	Aantal eindstroombanen: _____
<input checked="" type="checkbox"/> Zie bijlage			

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Geestellen Materieel I>/doorsnede Schema's

Aardingsweerstand: 1,2 Ω Algemeen isolatieniveau: 0,1 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI

Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB:
<input type="checkbox"/> Nihil		Naam:
Opmerkingen	<u>De ontzekerlijn naar 3N400V dient nog uitgevoerd te worden in het bord.</u>	Visum:
<input type="checkbox"/> Nihil		

Besluit(en):

De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: voor 19/3/2010 (*) door hetzelfde erkend organisme (*) (*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezorger: Van Kovenants Agent nr.: 096 Datum: 19/3/2010 Voor de directeur generaal: Handtekening

Aantal bijlagen: Situatieschema('s): 2 Eindraadsschema('s): 1

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te kennen. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingediend te worden. (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in 'overtreding zijnde' installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

- | | | | |
|---|------------------------|--|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> AV Antwerpen | : Tél.: (03) 221 86 11 | <input type="checkbox"/> AV Hasselt | : Tel.: (011) 25 32 86 |
| <input type="checkbox"/> AV Brabant | : Tel.: (02) 674 57 11 | <input type="checkbox"/> AV Kortrijk | : Tel.: (056) 26 61 11 |
| <input type="checkbox"/> AV Brugge | : Tel.: (050) 37 03 74 | <input type="checkbox"/> AV Liège | : Tel.: (04) 247 47 33 |
| <input type="checkbox"/> AV Charleroi | : Tel.: (071) 34 49 00 | <input type="checkbox"/> AV Namur | : Tel.: (081) 22 94 54 |
| <input checked="" type="checkbox"/> AV Gent | : Tel.: (09) 221 46 51 | <input type="checkbox"/> AV Luxembourg | : Tel.: (00-352) 48 18 58 |

Code PC Resi.



Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr:
Naam, Voornaam: <u>W</u>	Lid nr: Ontvangstbewijs nr:
BTW nr:	Installatie: Naam: <u>W</u>
of identiteitskaartnr:	Adres:
Stroomleverancier: <u>Electralet</u>	Datum onderzoek: <u>14/11/97</u>
Meter nr: stand:	Eigenaar of aangestelde: Tel:
Wijze van meting: <input checked="" type="checkbox"/> dag <input checked="" type="checkbox"/> tweevoudig <input type="checkbox"/> nachttarief	Naam, Voornaam: <u>Hubert Baert</u>
	Adres: <u>Adelsteinstraat 65C</u>
	Aanvrager: <u>W</u>

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI art. 86 87 88 95 ARAB T.R. Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 230V, AC, Bescherming aansluiting: U.P. A Type: C
 Omschrijving aansluiting: ouderij Kabeltype: Doorsnede: x mm²
 Voeding hoofdbord: 4 x 100 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen:
 Type aardelektrode: luis Spreidingsweerstand: 1,2 Ohms Algemeen isolatieniveau: 20 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)
geen

De hoofddifferentieel ~~was~~ werd - (niet) - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 15/11/97 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS ~~IS NIET~~ CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE ~~WAS~~ - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.
 Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER: [Handwritten Signature]
 Voor de Directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening

AIB-VINÇOTTE
 P. VAN CAUWENBERG
 0992
 ZETEL GENT