

Identificatie

Straat	Kortrijksepoortstraat	Exploitant (rioolbeheerder of drinkwaterbedrijf)	TMVW
Huisnummer	124	Contactgegevens exploitant	+3278353599
Busnummer	0002	Erkenningsnummer van de keurder	09226
Postcode	9000	Keuringsorganisatie	SIEMRO comm. v.
Gemeente	Gent	Contact e-mail	keurigen@siemro.be
Gebouw-ID	5832388	Contact telefoonnummer	+32471624880
Gebouweenheid-ID	20739049	Watermeternummer	201822754
Datum keuring	15/10/2021		
Reden keuring	Eerste ingebruikname		
Klasse installatie	Klasse C		
Uitgiftedatum	05/11/2021		

De keurder bevestigt dat aan de werkopdracht werd voldaan
 De opdrachtgever bevestigt kennis genomen te hebben van de werkopdracht

Resultaat van de keuring

Conform voor aansluiting

Conform voor gebruik

Gelieve te controleren op eventuele aandachtspunten meegegeven door de keurder hieronder op het attest.

Keuring

Algemeen

Water aanwezig in de installatie	
Water van het drinkwaterbedrijf (aangesloten BI)	Aanwezig en in dienst
Water eigen waterwinning (niet-aangesloten BI)	Niet aanwezig
Tweedecircuitwater (tweedecircuitwater)	Aanwezig en in dienst
Klasse en reden keuring	
Type gebouw	Wooneenheid appartementsgebouw

Installatie

Algemeen	Niet-toegelaten toepassingen die drinkbaar water vereisen aanwezig	Nee
Wanverbindingen	Wanverbinding binneninstallatie - tweedecircuitwater	Niet aanwezig
Centrale beveiliging	Beveiligingscode	EA
	Beoordeling	OK
Terugstroombeveiligingen van toepassingen/toestellen		
Mengkranen in woongedeelte	Beoordeling	Beveiligingscode
Keukenkraan	OK	AA
Lavabo	OK	AA
Douche met vaste kop	OK	AA
Douche met handsproeier	OK	BEL
Bad: uitloop kraan	OK	AA
Bad: handsproeier	OK	BEL
Sanitair	Beoordeling	Beveiligingscode
Handwasbakje	OK	AA

Verwarming/WW-productie/HVAC		
Waterverwarmingstoestellen	Beoordeling	Beveiligingscode
Onderbreking overdrukventiel WW-productie	OK	VG
	OK	Y
Afwerking installatie		
Installatie volledig afgewerkt	Ja	

Bijlagen

Inventaris van de installatie	1 bijlage(n) toegevoegd
Uitvoeringsplan	3 bijlage(n) toegevoegd

Belangrijk

Dit keuringsdossier wordt opgemaakt in uitvoering van de artikels in het algemeen waterverkoopreglement m.b.t. de keuring (art. 7/1, 12/1, 12/3, 12/4, 27/6 en 27/7).

Dit keuringsattest geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van de keuring. Ze ontslaat de eigenaar of de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die zouden kunnen voortvloeien uit het niet beantwoorden van de installatie aan de voorschriften, of uit het gebrekkig functioneren van de installatie of een onderdeel ervan. Bij een wijziging aan de binneninstallatie, of na het uitvoeren van herstelmaatregelen zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement, dient u een (her)keuring aan te vragen.

Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de installatie.

Bij het invullen van het keuringsattest worden onder meer volgende persoonsgegevens verwerkt door AquaFlanders: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en kunnen worden bekendgemaakt indien wettelijk vereist. De verwerking van deze persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstelling. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkene is terug te vinden in het privacybeleid van AquaFlanders op www.aquaflanders.be.

Heeft u een bezwaar tegen of een klacht over deze keuring, dan kunt u deze indienen via www.aquaflanders.be.

Carl Heyrman
Algemeen Directeur
AquaFlanders vzw