



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maaatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P041591600/003



N 276702

Resi code:

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11 Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
Brabant tel.: 02 674 57 11 Wallonië tel.: 081 432 611



PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken: Erik Deblat
Installatie: Woning 2
Eigenaar of beheerder:
Naam, voornaam: Erik Deblat
Naam, voornaam: Woning 2
Adres: Breële gang Woning 2
Post nr. + Stad: 1750 Schoten
BTW nr.: BE
Tel.: 1

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
Art 270 ingebruikname
Art 271 periodiek
Art 276 verzwaring
Art 276bis verkoop van een wooneenheid
Art 86
Art 87
Art 88
Art 271 bis
Art 278
Art 279
Wooneenheid
Huishoudelijke werkeenheden
Gemeenschappelijke delen
Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:
Gegevens verdelers: EAN niet meegedeeld, kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie: Ontworpen voor U0: 230V, Type aardelektrode: aardingsbus
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A 300 mA, Aantal borden: 1, Aantal eindstroombanen: 22

Metingen - testen - controles - verzegeling:
Rechtstreekse aanraking, Onrechtstreekse aanraking, Montage, Toestellen, Materieel, >/doorsnede, Schema's
Aardingsweerstand: 44 Ohm, Algemeen isolatieniveau: 7.9 M Ohm
Differentieelstroominrichting: was verzegeld, werd verzegeld

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)
Inbreuken Nieuwe installatie: Nihil
Inbreuken Bestaande installatie: Nihil
Opmerkingen: Nihil

Besluit(en):
De nieuwe installatie voldoet aan het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 8/11/2012 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker: Van Den Stede
Agent nr.: 4159
Datum: 8/11/2012
Bijlage(n): Situatieschema's, Einddraadsschema's

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de