

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Algemene gegevens :

Verslag N°:	201761	Datum onderzoek:	13/02/2017
Agent-bezoeker:	Paternoster Michaël	Procedure:	TP-E-01
Controle volgens AREI. art.:	86, 271	Keuring N°:	20170153
Type keuring:	Periodiek onderzoek		

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek:	Lei 35/7 , 3000 LEUVEN		
Distributienetbeheerder:	Iverlek (via Eandis)		
Teller n°:	12692634		
Index teller:	Dag: 83359,00	Nacht: 57198,00	
EAN-code:			
Naam opdrachtgever:	Pieter-Jan Spans	Adres opdrachtgever:	Lei 53/7, 3000 Leuven
Naam eigenaar:	Pieter-Jan Spans	Adres eigenaar:	Lei 53/7, 3000 Leuven
Installateur:	bestaande installatie		
BTW-n° of ID:			
Type lokaal:	Appartement (Nummer appartement : 7)		

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning:	1 x 400V + N (230V)	Max. beveiliging:	2 x 40 A	Meter – bord verbinding:	VOB 2 x 10 mm ²
Type electrode:	Lus	# verdeelborden:	2	# eindstroombanen:	6

Differentieelschakelaars:

In:	IA:	#p:	Type:	Icu:	Test:	x2,5:
40 A	300mA	2	A	3000 A	OK	OK
40 A	30mA	2	A	3000 A	OK	OK

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
Algemeen # 6	A - F	2,5mm ² , 6mm ²
E - F # 2	E - F	2,5mm ²

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	9,70	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	6,10	MOhm	Aardingsconinuiteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:	OK		Vaste toestellen:	OK

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's):

Zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 13/02/2042 (art. 271). De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling. Het (de) ééndraads- en opstellingschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen:

Ééndraadschema's: JA

Situatieschema's: JA

Andere:

Voor de directeur, de agent-bezoeker

Paternoster Michaël

Visum DNB (art. 270)




ATECON vzw
 Britselei 94 Bus 31
 2000 Antwerpen
 BTW-BE: 0408.677.925
 info@atecon.be

ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :
- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.

Raadgevingen

a. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.