

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE****Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek:	zandvoordestraat 32 - 2de verdiep, 8400 OOSTENDE		
Eigendom van:	/		
Opdrachtgever:	BO-SPAS BVBA, Bruggestraat 110D, 8480 EERNEGEM		
Type lokalen:	Appartement	Distributienetbeheerder: EANDIS	
EAN-code installatie:	541 448 820 054 103 632		
Installateur:	BO SPAS		
BTW-nr.:	BE 0476 714 913	Of ID-kaartnr: /	Uitgereikt te: / op: /
Agent-bezoeker:	Peter Neiryneck		Datum controle: 20/06/2016

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)	
Type keuring:	Art270 Gelijkvormigheid/ingebruikname
Bijkomende info:	Installatie volledig vernieuwd na 01/10/1981
Herkeuring op:	/

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	3x230v	Max nominale stroom:	40A	Nominale stroom hoofdbeveiliging:	25,00
Voedingsleiding hoofdbord:	3X10 mm ²	- Type:	VOBst		
Aardelektrode:	Metalen aardingsbaar of -pen	Sectie:	/ mm ²	Aardgeleider:	16 mm ²
Hoofddifferentieel - In:	40 A	- DI:	300 mA	Aantal polen:	4
Extra hoofddifferentieel(s):	/				
Bijkomende differentieel - In:	40 A	- DI:	30 mA	Aantal polen:	4
Extra bijkomende differentieel(s):	40A 30mA 4P				
Aantal eindstroombanen:	12	Aantal borden:	3	Tarief:	Dubbeluurtarief

Metingen & controles

Aardspreadingsweerstand:	8.41 Ohm	Besch. onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	In orde
Algemeen isolatieniveau:	+999 MOhm	Diff. stroominrichting. testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materieel:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Controle foutlus:	In orde	Schema's vs uitvoering:	In orde
Besch. rechtstreekse aanraking:	In orde				

Besluit : DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI	De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór: 25 jaar na datum onderzoek <input type="checkbox"/> Door hetzelfde organisme (*)	
AANTAL BIJLAGEN Situatieschema's: Ja Eendraadschema's: Ja Andere: /	DE AGENT-BEZOEKER: 	Visum distributeur (art 270):

Visum controle organisme

ACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Beschrijving van de stroombanen

ZIE SCHEMAS

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

- A: Geen inbreuken.

VASTSTELLINGEN: Inbreuken