



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
Brabant : Tel.: 02 674 57 11
Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verlag nr.: P-2172467 Lid nr.: Aanvrager: De Jure

Verantwoordelijke voor de werken: Gegevens: Installatie: Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: S. De D. Naam, Voornaam: Adres: Ident. Kaart nr.: Post nr. + stad: BTW nr.: BE Tel.:

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB
Art 270 ingebruikname wijziging uitbreiding
Art 271 periodiek controle
Art 276 verzwaring overdracht
Art 86 Art 271 bis 1 Woonenheid
Art 87 Art 278 2 Huishoudelijke werkeenheid
Art 88 Art 3 Gemeenschappelijke delen
Art 4 Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:
Gegevens verdeler: EAN kWh meter nr.: Meterstand dag: nacht: Bescherming aansluiting (A):
Gegevens installatie: Nominale spanning: 230V 3x230V 3N400V Type aardelektrode:
Voedingsleiding hoofdbord: X mm² - Type: X
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: A / mA Aantal borden: Aantal eindstroombanen:

Metingen - testen - controles - verzegeling:
Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel l>/doorsnede Schema's
Aardingsweerstand: Ω Algemeen isolatieniveau: MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI
Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)
Inbreuken Nieuwe installatie Visum DNB:
Inbreuken Bestaande installatie Aangestelde DNB: Naam:
Opmerkingen Visum:

Besluit(en):
De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
voor 1.1.2014 (\*)
door hetzelfde erkend organisme (\*\*)

Agentbezoeker:
Naam: Agent nr.: Datum:
Aantal bijlagen: Situatieschema(s) Eëndraadschema(s)

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen-betrokken zijn, ingelicht te worden.
(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.