

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS



ALV BVBA
 Gotevlietstraat 42
 8000 Brugge
 050 31 84 87
 info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
 RPR Brugge
 BTW BE0824 539 491

KLANT De Maeseneer 923529

Kezelweide 30 1730 Mollem

BTW _____

TEL 0495/48 89 31

MAIL info@tc-alv.be

ADRES TANK De Maeseneer

Kezelweide 30 1730 Mollem

Tankinhoud 3200 liter EW DW OG BG Datum plaatsing 19.10
 Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
-----------------------	----	-----	-----	-------------

Inzage vorige attest	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/> Sonde <input checked="" type="radio"/> Fluit				
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Hoeveelheid <u>1</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>1</u> (max 300mS/cm)				

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:

In mangat / inkuiping	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Rond vulpunt	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

Ontluchting	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Vulling	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Retourleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Tigerloop	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Filter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Niveaumeting
 Vlottermeter Hydraustatisch Ultrasoon Peilpat Andere: _____

Potentiaalmeting 512 Mv

Kathodische bescherming

Lekdetectie-apparaat

Vloeistof Onderdruk Overdruk Nano

Peilputten Andere: _____

Dichtheidstest: SDT Testo

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Buitenwand	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Inkuiping	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/> Waterdicht <input type="radio"/> Koolstofwaterdicht				

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Fentoyne

ERKENNINGNUMMER: SV 00802

HANDTEKENING TECHNICUS [Signature]

OPMERKINGEN

31cm mazout

[Signature]

PLAATS TANK

Voorhuis

BESLUIT

GROEN
 De installatie voldoet aan alle bepalingen

ORANJE
 De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

ROOD
 De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

DATUM KEURING 13 11 21

ATTEST GELDIG TOT 13 11 26

HANDTEKENING KLANT