



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatietel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : B 30535391/2



N 061808

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11 Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
Brabant tel.: 02 674 57 11 Wallonië tel.: 081 432 611

Resi code:

6

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken : Installatie : Eigenaar of beheerder :
Naam, voornaam : Diamant Naam, voornaam : Kuyts Brenda Adres : Burgemeester de la Hayelaan 8 idem
Ident. Kaart nr. : Post nr. + Stad : 2500 Vilvoorde
BTW nr. : BE 0846 967 172 Tel. : / /

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
Art 270 ingebruikname wijziging uitbreiding
Art 271 periodiek controle
Art 276 : verzwaren Art 276bis : verkoop van een wooneenheid
Art 86 Art 271 bis Wooneenheid
Art 87 Art 278 Huishoudelijke werkeenheden
Art 88 Art Gemeenschappelijke delen
Art ... Art Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :
Gegevens verdelers : EAN 541449500001378625 kWh meter nr.: 2180836 meterstand dag : 163681
Beschermining aansluiting (A) : 20 25 32 40 50 63 80 100
Gegevens installatie : Ontworpen voor UN : 230 V 3x230 V 3N400 V
Maximale nominale stroom (A) : 20 25 32 40 50 63 80 100
Voedingsleiding hoofdbord : 2 x 10 mm²
Beschrijving installatie : Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 2
Lomwarmers SMA SB 3000 HF-30 3kVA max 6N 2120089025 2120089561
24 panelen Solar Power Systems SPS 250 MHV 2-2 250 Lp 600 Wp tot
index : 14122 kWh SN: 7022237 Klasse B M11

Metingen - testen - controles - verzegeling :
Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel >/doorsnede Schema's
Aardingsweerstand : 24 Ohm Algemeen isolatieniveau : 64 M Ohm
Differentieelstroominrichting : was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)
Inbreuken Nieuwe installatie Nihil
Inbreuken Bestaande installatie Nihil
Opmerkingen Verplaatsing van PV-installatie van installatie in voorlag 142106 van SGS (10/11/2011)
Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) : De nieuwe installatie voldoet aan het AREI.
De bestaande installatie voldoet aan het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 30/09/13 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker : Naam : Jans T. Agent nr. : 3053 Datum : 30/09/14
Bijlage(n) : Situatieschema(s) : Eéndraadsschema(s) : 1

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u te zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controle-bezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

15 001 0 2 22