J. VAN HEMELEN vzw.
KEURINGSORGANISME

☒ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☐ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

Ref. verslag : 163936
EH - 2005 0826 - CE

CONFORMITEITSONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : Res Wijsterman
Plaats van onderzoek : Steyderweg 47-49 Edegem
Installateur : El. Plastmans Contrôle nv Kontich
– B.T.W.-nummer : 423 847 497
– of identiteitskaartnr. : ..... uitgereikt te ..... op datum van :
Aard van de inrichting : App. B2 Stroomleveraar : Electrabel
Agent-Onderzoeker : Hus Datum van onderzoek : 26/08/05

– Bedrijfsspanning	2x230V	– Beschrijving van de stroombanen :
– Doorsnede voedingskabel	10mm²	1-2p of 32A - 6mm²
– Algemene bescherming	–	2-3p of 16A - 4mm²
– Type algemene schakelaar		11-3p of 20A - 2,5mm²
– Type aardelektrode(s)	Fe	
– Aardspreidingsweerstand	7,5Ω	
– Algemene isoleringsweerstand	>1MΩ	
– Aantal borden en eindstroombanen	1/11	
– Algemene differentieelschakelaar	40/30mA	
– Bijkomende differentieelschakelaar(s)	40/30mA	

– de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
– de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
– verwarmingstoestellen : een verlichtingstoestel / badmeubel in aanwezig

Vastgestelde inbreuken :

De elektrische installatie werd ..... conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 26/08/09

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :
Klantnr. : .....
Visa : ..... datum : ...../...../.....