



Erkend controle organisme door FOD Economie  
 KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55  
 Meulestraat 31 info@KEURteam.be  
 8730 Beernem www.KEURteam.be  
 Ondnr BE 0831.542.002



**RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

Rapportnr: 20160420-011-010 Datum onderzoek: 20/04/2016 Agent: De Kegel N. HK: 20/04/2041 CFM:  1/1

**ALGEMENE GEGEVENS**

Volgens PROC 10

Plaats van onderzoek: **Sint Gerolfiaan 3 bus 2B ,9880 Aalter**  
 Opdrachtgever: **Vangaever Pascal , Kruisstraat 4 , 9880 Aalter**  
 Bedrijf: \_\_\_\_\_ Ond nr / IDnr: \_\_\_\_\_  
 Eigenaar: \_\_\_\_\_  
 Type lokalen: **Appartement**  
 Doel onderzoek: **271 - Controle onderzoek**

**GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

**METINGEN EN BEPROEVINGEN**

EAN-code/Zegel:	<b>002609</b>	Continuïteitsmeting:	<b>ok</b>
Nominale spanning:	<b>3 x 400V + N</b>	ADS testknop:	<b>ok</b>
Hoofdbeveiliging:	<b>32A</b>	ADS foutlus:	<b>ok</b>
Voedingsleiding:	<b>4 x 16 mm<sup>2</sup></b>	Bescherming RA OA:	<b>ok</b>
Elektrode type:	<b>Pen</b>	R isolatie:	<b>OK, &gt; 0,5 MΩ</b>
Aantal borden:	<b>2</b>	R aarde:	<b>13,2 ohm</b>
Aantal stroombanen:	<b>14/4</b>	Schema's:	<b>ok</b>
Waarde ADS:	<b>300mA 40A</b>	Staat vast elektrisch materieel:	<b>ok</b>



**TOELICHTING**

Teller met verdeelbord voor algemene elektriciteit. (rapport 1 van 2)

**INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)**

AREI art. nr

1 Geen

**BESLUIT**

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.  
 De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.  
 De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op **20/04/2041** of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.  
 Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

**RAADGEVINGEN**

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Inspecteur: **De Kegel N.**  
