

**RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

Rapportnr: **20171202-010-010** Datum onderzoek: **1/12/2017** Agent: **De Grave G.** HK: 1/12/2042 CFM:  1/1

**ALGEMENE GEGEVENS**

Volgens TP01b

Plaats van onderzoek: Ijzerstraat 18 bus 6 ,8400 Oostende  
 Opdrachtgever: Reijns Johan , Nieuwlandstraat 14 , 1982 Elewijt  
 Bedrijf: \_\_\_\_\_ Ond nr / IDnr: \_\_\_\_\_  
 Eigenaar: Reijns Johan , Nieuwlandstraat 14 , 1982 Elewijt  
 Type lokalen: Appartement  
 Doel onderzoek: 276 - Controlebezoek bij verzwaring

**GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

**METINGEN EN BEPROEVINGEN**

EAN-code/Zegel:	<u>0009145</u>	Continuïteitsmeting:	<u>ok</u>
Nominale spanning:	<u>3 x 400V + N</u>	ADS testknop:	<u>ok</u>
Hoofdbeveiliging:	<u>25A</u>	ADS foutlus:	<u>ok</u>
Voedingsleiding:	<u>4 x 10 mm2 VOB</u>	Bescherming RA OA:	<u>ok</u>
		R isolatie:	<u>OK, &gt; 0,5 MΩ</u>
Elektrode type:	<u>Pen/Baren</u>	R aarde:	<u>9,85 ohm</u>
Aantal borden:	<u>2</u>	Schema's:	<u>ok</u>
Aantal stroombanen:	<u>12</u>	Staat vast	
Waarde ADS:	<u>300mA 40A</u>	elektrisch materieel:	<u>ok</u>



**TOELICHTING**

De elektrische installatie is geschikt voor een aansluiting van 3x400V+N tot en met 40A.

**INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)**

AREI art. nr

1 Geen

**BESLUIT**

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op **1/12/2042** of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.


**RAADGEVINGEN**

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur:

**De Grave G.**



Datum vrijgave: 2/12/2017