



VINÇOTTE CERTIGO vzw

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

Verlag nr.: 30285062



CN 022598

- Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
Brabant tel.: 02 674 57 11 Wallonië tel.: 081 432 611

Resi code: 1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie: Eigenaar of beheerder:
Naam, voornaam: Arthur Bonte
Naam, voornaam:
Adres:
Post nr. + Stad:
BTW nr.: BE 0501-537-213

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
Art 270 ingebruikname
Art 271 periodiek
Art 276 verzwaring

Algemene gegevens elektrische installatie:
Gegevens verdeler: EAN, kWh meter nr., Bescherming aansluiting (A)
Gegevens installatie: Ontworpen voor UN, Maximale nominale stroom (A), Voedingsleiding hoofdbord
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting, Aantal borden, Aantal eindstroombanen

Metingen - testen - controles - verzegeling:
Rechtstreekse aanraking, Onrechtstreekse aanraking, Montage, Toestellen, Materieel, l>/doorsnede, Schema's
Aardingsweerstand, Algemeen isolatieniveau, Controle foutlus, Aardingscontinuïteit, Test diff.

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)
Inbreuken Nieuwe installatie: Nihil
Inbreuken Bestaande installatie: Nihil
Opmerkingen: Nihil
Controle na volledige renovatie

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op 21-11-13
de aangeelde van de stroomverdelers
naam: LATAIRE G
handtekening: [signature]

Besluit(en):
De nieuwe installatie voldoet
De bestaande installatie voldoet
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 25.07.2013

Agent bezoeker:
Naam: Tommelier B
Agent nr.: 3524
Datum: 25/07/2013
Bijlage(n): Situatieschema(s): 2, Eéndraadsschema(s): 1

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

15.025.19.02.01

SCHEMA PV-INSTALLATIE

INSTALLATIE-ADRES:

..KANDER...DALSCHAERT...
 LAASTERSTRAAT 4P.....
 9230 WETTEREN.....

EAN: 541 44.....

HANDTEKENING EIGENAAR:

STEMPEL CONTROLE-ORGANISME:

19/10/23


ACEG 230
 Erkend controleorganisme / Organisme agréé
 Timothy Van Lathem

Bestaande elektrische installatie



Interne bekabeling:

.....6.....mm²

Automaat PV-installatie:

Type: 9PC11.....

Remautomaat:


• Geplaatst: ja neen

• Type: 9PC40.....

Bijkomende differentieel: ja neen

I_n = A / I_{ΔI} = mA

2P / 4P



Weerstand R_s = 91... Ω

I_{teller} = 40 A
 Spanning = 11.730 V.....

Algemene differentieel:

I_n = 40 A / I_{ΔI} = 300 mA / Type A

2P / 4P


Panelen:

• Aantal: 8.....
 • Merk: JA SOLAR.....
 • Type: TIER 1.....
 • Vermogen: 405 Wp
 • Strings: 1.....

Solarkabel (DC):

• Type: Cca
 Dca
 Eca
 • Sectie: 4... mm²

Plaatsingswijze:




Omvormer(s):

• Aantal: 1.....
 • Merk: HUPWER.....
 • Type: SUN-2000-3MTLL2
 • P AC max: 3300... VA (totaal)
 • S/N: HU22B0546937

Voedingskabel (AC):

• Type: XVB / VOB /
 • Sectie: 3... G 4... mm²

Plaatsingswijze:



INSTALLATEUR:

MLK

BE0789405103

Gentsesteenweg 311/11, 9300 Aalst

HANDTEKENING INSTALLATEUR:



Referentie / versie:

Datum: 26 / 9 / 2023..